

Procedura din 2022 privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor

Procedura din 2022 din 2022.03.07 Status: Acte în vigoare Versiune de la: 31 Mai 2023 An

Intră în vigoare:

7 Martie 2022 An

Procedura din 2022 privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor

Data act: 2-mar-2022

Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

CAPITOLUL I:

Scop și domeniu de aplicare

Art. 1

- (1) Prezenta procedură stabilește regulile pentru racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând următoarelor persoane fizice sau juridice:
 - a) autoritățile publice locale care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, prevăzute la art. 73¹ alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
 - b) persoanele fizice și juridice care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum.
- (2) În sensul prezentei proceduri, pentru persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) se utilizează noțiunea de "prosumator" sau de "utilizator", după caz.
- (3) Prevederile prezentei proceduri aplicabile prosumatorilor clienți casnici se aplică inclusiv instituțiilor publice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale care se racordează la rețeaua de joasă tensiune, conform prevederilor art. 51 alin. (3⁵) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2

- (1) Prezenta procedură se aplică în relațiile dintre operatorul de distribuție și prosumatorii care solicită:
 - a) racordarea unui loc de consum și de producere nou;
 - b) racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice;
 - c) certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice;
 - d) racordarea la un loc de consum/loc de consum și de producere existent a instalațiilor de producere a energiei electrice, în situația în care este necesară creșterea puterii față de puterea aprobată pentru locul de consum/locul de consum și de producere respectiv.
- (2) În înțelesul prezentei proceduri, *puterea electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum* reprezintă puterea electrică instalată însumată a capacităților de producere a energiei electrice din cadrul unui loc de consum, care este mai mică sau egală cu 400 kW.
- (3) Prezenta procedură se aplică și în situația în care prosumatorul solicită racordarea unei instalații de stocare la locul de consum și de producere, caz în care prevederile prezentei proceduri referitoare la locul de consum și de producere se aplică pentru loc de consum și de producere cu instalație de stocare.

Art. 3

Prevederile prezentei proceduri nu se aplică:

- a) utilizatorilor locurilor de producere și de consum la care racordarea instalației de producere a energiei electrice la rețeaua electrică de interes public se realizează printr-o instalație de racordare diferită de instalația de racordare a locului de consum, caz în care gestionarul instalației de producere a energiei electrice nu este considerat prosumator;
- b) în situațiile prevăzute în Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2022, care necesită aplicarea prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II:

Definiții

Art. 4

Termenii utilizați în prezenta procedură sunt cei definiți în următoarele acte normative:

- a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *regulament*;
- d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", cu modificările și completările ulterioare;
- e) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare;
- f) Regulamentul (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de rețea privind racordarea consumatorilor;
- g) Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare);
- h) Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 18/2022.

CAPITOLUL III:

Reguli pentru racordarea unui loc de consum și de producere nou

Art. 5

Pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a unui loc de consum și de producere nou aparținând prosumatorului se parcurg, în ordine cronologică, următoarele etape, după caz:

- a) etapa preliminară de documentare și informare a prosumatorului;
- b) depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de distribuție și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;
- c) stabilirea soluției de racordare la rețeaua electrică și emiterea de către operatorul de distribuție a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare;
- d) încheierea contractului de racordare;
- e) realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică și punerea în funcțiune a instalației de racordare;
- f) punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru probe;
- g) emiterea de către operatorul de distribuție a certificatului de racordare a locului de consum și de producere;
- h) punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare.

Art. 6

- (1) Prosumatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de distribuție informații privind condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la rețea a locului de consum și de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru instalațiile de stocare, după caz.
- (2) Ca răspuns la cererea prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuție este obligat să transmită solicitantului informații generale privind:
 - a) necesitatea obținerii unui aviz de amplasament, dacă este cazul; în această situație se indică documentația și datele necesare emiterii avizului de amplasament;
 - b) posibilitățile de racordare la rețeaua proprie a instalațiilor aferente locului de consum și de producere;
 - c) etapele procesului de racordare la rețea și durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul și datele energetice ale locului de consum și de producere;
 - d) acțiunile pe care trebuie să le întreprindă prosumatorul, respectiv operatorul de distribuție și documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;
 - e) tarifele în vigoare practicate de operatorul de distribuție, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare și tarifele de racordare, precum și temeiul legal al acestora;
 - f) documentele pe care solicitantul trebuie să le transmită pentru a dovedi îndeplinirea conformității tehnice, precum și informațiile pe care aceste documente trebuie să le conțină referitoare la cerințele și datele tehnice ale instalației de producere a energiei electrice și ale instalației de stocare, după caz.
- (3) Informațiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii acestuia.
- (4) Parcurgerea etapei preliminară de documentare și informare a prosumatorului nu este obligatorie pentru utilizator.

Art. 7

- (1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare a locului de consum și de producere, conform modelului din anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.
- (2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.
- (3) Prosumatorul are obligația să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalației de utilizare care urmează a fi racordată la rețeaua electrică. În cazul în care la locul de consum și de producere prosumatorul solicită racordarea unei instalații de stocare, acesta confirmă în cuprinsul cererii intenția de a include o instalație de stocare în instalația de utilizare.
- (4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalități:
 - a) direct;
 - b) prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat de autoritatea competentă, în numele și pe seama solicitantului;
 - c) prin furnizorul de energie electrică în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.
- (5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
- (6) Cererea de racordare și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:
 - a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;
 - b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

Art. 8

- (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de distribuție verifică documentația depusă.
- (2) În cazul în care constată că documentația depusă este incompletă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în interiorul aceluiași termen prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii de racordare conform prevederilor alin. (5).
- (3) Documentația este considerată completă după refacerea ei conform solicitării operatorului de distribuție prevăzute la alin. (2).
- (4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare și a documentației complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului

tehnic de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.

- (5) În termen de 6 luni de la data comunicării de către operatorul de distribuție a necesității completării documentației conform prevederilor alin. (2), dacă aceasta nu a fost depusă de utilizator sau de împuternicitul acestuia, după caz, cererea de racordare se clasează, operatorul de distribuție notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul menționat anterior.

Art. 9

- (1) Soluția de racordare a locurilor de consum și de producere noi se stabilește de către operatorul de distribuție prin fișă de soluție în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluțiilor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
- (2) Cheltuielile legate de elaborarea fișei de soluție, care include și avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emiterie a avizului tehnic de racordare.

Art. 10

Pentru racordarea la rețeaua de joasă tensiune a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor clienți casnici se aplică prevederile prezentei proceduri în mod coroborat cu cele ale Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici, aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 11

- (1) Avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de distribuție la rețeaua căruia se racordează noul loc de consum și de producere al prosumatorului, conform soluției de racordare stabilite în conformitate cu prevederile art. 9, și se transmite prosumatorului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de racordare și a documentației complete. În cazul în care solicitantul avizului tehnic de racordare este cel prevăzut la art. 7 alin. (4) lit. b) sau c), operatorul de distribuție are obligația de a transmite avizul tehnic de racordare și prosumatorului.
- (2) Transmiterea către prosumator a avizului tehnic de racordare este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de emiterie a avizului tehnic de racordare.
- (3) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuție conține soluția tehnică de racordare, respectiv condițiile tehnico-economice de racordare la rețea a locului de consum și de producere și respectă prevederile conținutului-cadru al avizului tehnic de racordare, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
- (4) În cazul prosumatorilor clienți casnici ale căror locuri de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune, avizul tehnic de racordare prevăzut la alin. (3) se emite cu respectarea prevederilor prezentei procedurii și ale procedurii prevăzute la art. 10.

Art. 12

Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situațiile de încetare a valabilității avizului tehnic de racordare prevăzute în regulament.

Art. 13

- (1) După primirea avizului tehnic de racordare, prosumatorul poate solicita în scris operatorului de distribuție încheierea contractului de racordare. Cererea conține anexate copia actului de identitate sau, după caz, a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia și va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
- (2) Notificarea prin care prosumatorul înștiințează operatorul de distribuție cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, desemnat de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare constituie totodată cerere de încheiere a contractului de racordare. Notificarea va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia și conține anexate documentele prevăzute la alin. (1), precum și împuternicirea acordată de utilizator operatorului economic atestat desemnat conform prevederilor alin. (3) pentru semnarea contractului de racordare cu

- operatorul de distribuție în numele și pe seama prosumatorului și reprezentarea prosumatorului în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de racordare.
- (3) În situația prevăzută la alin. (2), prosumatorul poate împuternici operatorul economic desemnat pentru proiectarea și execuția instalației de racordare să încheie, în numele și pe seama sa, cu operatorul de distribuție contractul de racordare și să îl reprezinte pe prosumator în relația contractuală cu operatorul de distribuție pe toată perioada derulării contractului de racordare.
- (4) Cererea de încheiere a contractului de racordare și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:
- direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;
 - în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.
- (5) Pentru realizarea racordării, prosumatorul achită tariful de racordare conform prevederilor regulamentului.
- (6) Prosumatorul client casnic al cărui loc de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune achită tariful de racordare conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 10. În această situație, operatorul de distribuție rambursează prosumatorului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a bransamentului conform prevederilor procedurii prevăzute la art. 10.
- (7) Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului-cadru de racordare aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
- (8) În cazul prosumatorului client casnic al cărui loc de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune, contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor procedurii prevăzute la art. 10 și ale contractelor-cadru de racordare anexate acesteia.

Art. 14

- (1) Operatorul de distribuție are obligația să transmită prosumatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 13 alin. (1) sau, după caz, a notificării prevăzute la art. 13 alin. (2).
- (2) În cazul în care, la solicitarea prosumatorului sau a operatorului economic atestat desemnat potrivit prevederilor art. 13 alin. (3), operatorul de distribuție împreună cu prosumatorul sau cu operatorul economic atestat desemnat, după caz, convin modificări la proiectul de contract prevăzut la alin. (1), operatorul de distribuție are obligația să transmită prosumatorului și operatorului economic atestat desemnat contractul de racordare semnat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conținutului contractului.

Art. 15

- (1) Pentru racordarea la rețeaua electrică a noului loc de consum și de producere deținut de prosumator se execută următoarele categorii de lucrări:
- lucrări pentru realizarea instalației de racordare;
 - lucrări pentru realizarea instalației de utilizare.
- (2) Pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, suplimentar lucrărilor prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție realizează lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare pentru prosumatorii care evacuează energia electrică produsă în rețeaua de distribuție, în situațiile în care lucrările respective rezultă a fi necesare.
- (3) În cazul în care este necesară realizarea lucrărilor prevăzute la alin. (2), operatorul de distribuție și prosumatorii parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 lit. c)-h) aplicând prevederile regulamentului sau, în cazul prosumatorilor clienți casnici ale căror locuri de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune, prevederile procedurii prevăzute la art. 10.

Art. 16

- (1) Proiectarea instalației de racordare, obținerea acordului/autorizației pentru executarea instalației de racordare în conformitate cu prevederile legale, execuția, recepția și punerea în funcțiune a acesteia se realizează în condițiile și la termenele prevăzute în contractul de racordare, cu respectarea prevederilor regulamentului, respectiv ale procedurii prevăzute la art. 10 în cazul racordării la rețeaua de joasă tensiune a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor clienți casnici.

(2) Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b) este în responsabilitatea utilizatorului și se face pe cheltuiala acestuia, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a¹) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 17

După recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare, operatorul de distribuție pune sub tensiune pentru perioada de probe instalațiile electrice de utilizare ale prosumatorului, în condițiile prevăzute în contractul de racordare și în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

Art. 18

- (1) Punerea sub tensiune pe perioada de probe se realizează de către operatorul de distribuție pe baza cererii transmise de prosumator, însoțită de documentația completă conținută de dosarul instalației de utilizare prevăzut la art. 19 alin. (1).
- (2) Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, operatorul de distribuție transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz.

Art. 19

- (1) Dosarul instalației de utilizare se întocmește după realizarea fizică a acesteia și cuprinde următoarele documente:
 - a) procesele-verbale care confirmă recepția la terminarea lucrărilor;
 - b) buletinul de încercare a prizei la pământ;
 - c) certificatele de conformitate și fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare și, după caz, fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalației de stocare;
 - d) schema electrică monofilară a instalației de utilizare, inclusiv tabloul general, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora.
- (2) În situația în care documentația prevăzută la alin. (1) nu este completă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care prosumatorul a transmis documentația respectivă, necesitatea completării acesteia, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informațiilor necesare în acest scop.
- (3) Prosumatorul transmite operatorului de distribuție documentația completată conform prevederilor alin. (2), fără a fi necesară o altă cerere de punere sub tensiune pe perioada de probe din partea prosumatorului.

Art. 20

- (1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare, inclusiv a sistemului de comunicație, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.
- (2) Achiziția și montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție, cu excepția echipamentelor prevăzute la alin. (1), precum și suportarea costurilor aferente acestor activități se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului.
- (2¹) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prosumatorul are posibilitatea de a achiziționa contorul de măsurare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile regulamentului.
- (2²) Operatorul de distribuție transmite prosumatorului sau, după caz, împuternicitului acestuia informarea potrivit căreia nu are posibilitatea achiziționării grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice. Informarea conține următoarele:
 - a) posibilitatea utilizatorului de a achiziționa grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice;
 - b) specificațiile tehnice ale grupului de măsurare a energiei electrice sau ale blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv ale contorului de măsurare a energiei electrice;
 - c) documentele justificative pentru rambursarea contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, și valoarea prevăzută la alin. (2⁷).

- (2³) Operatorul de distribuție transmite informarea prevăzută la alin. (2²):
- a) până la terminarea lucrărilor de execuție a instalației de racordare, pentru grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice;
 - b) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea de către prosumator a dosarului instalației de utilizare, pentru contorul de măsurare a energiei electrice.
- (2⁴) Prosumatorul care primește din partea operatorului de distribuție informarea prevăzută la alin. (2²) și care optează conform prevederilor alin. (2¹) pentru achiziționarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, îi transmite operatorului de distribuție acordul său în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea informării. Acordul utilizatorului constituie document al contractului de racordare.
- (2⁵) Rambursarea de către operatorul de distribuție a contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, se realizează conform prevederilor regulamentului, respectiv prevederilor procedurii prevăzute la art. 10 în cazul prosumatorului client casnic al cărui loc de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune.
- (2⁶) Pentru montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (1) și (2), prosumatorii care achiziționează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, pun la dispoziția operatorului economic atestat grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice, pe care îl pun la dispoziția operatorului de distribuție.
- (2⁷) Valoarea rambursată a grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, nu poate să depășească valoarea maximă a unui echipament cu aceleași specificații tehnice, achiziționat de operatorul de rețea în ultimele 12 luni.
- (3) Montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție în punctul de delimitare, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice, se realizează înainte de data punerii în funcțiune a instalației de racordare. Montarea contorului de măsurare a energiei electrice se realizează până la punerea sub tensiune pentru perioada de probe, condiționat de încheierea contractului de furnizare a energiei electrice și cu respectarea termenului prevăzut în contractul de racordare.
- (4) Contoarele și elementele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 21

- (1) Pentru racordarea noului loc consum și de producere deținut de prosumator, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.
- (2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalațiilor de producere și, după caz, a instalației de stocare.

Art. 22

- (1) Operatorul de distribuție are obligația să emită din oficiu și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune.
- (2) Certificatul de racordare emis corespunde instalației de racordare și instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.
- (3) Certificatul de racordare emis se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 23

Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice aferente locului de consum și de producere deținut de prosumator se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum două zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.

CAPITOLUL IV:

Reguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Art. 24

- (1) După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție notificarea privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice, conform modelului din anexa nr. 2, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează și o instalație de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deținerea instalației de stocare.
- (2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalități:
 - a) direct;
 - b) prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele și pe seama solicitantului;
 - c) prin furnizorul de energie electrică, în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.
- (3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
- (4) Notificarea și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:
 - a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;
 - b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

Art. 25

- (1) În termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuție verifică documentația depusă.
- (2) În cazul în care constată că documentația depusă este incompletă, operatorul de distribuție comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând informațiile sau documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute.
- (3) Prosumatorul transmite operatorului de distribuție documentația completată conform prevederilor alin. (2), fără a fi necesară o altă cerere de punere sub tensiune pe perioada de probe din partea prosumatorului.
- (4) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentației complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului racordării factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.

Art. 26

- (1) În cazul în care la instalația de utilizare a unui loc de consum existent se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, operatorul de distribuție:
 - a) actualizează certificatul de racordare existent; sau
 - b) emite certificat de racordare fără a fi necesară actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru locul de consum respectiv, în cazul în care la locul de consum nu există un certificat de racordare emis la data primirii de către operatorul de distribuție a notificării prevăzute la art. 24 alin. (1).
- (2) În situația prevăzută la alin. (1) nu se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalațiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare.
- (3) Operatorul de distribuție are obligația de a analiza și utiliza releele/funțiile de protecție existente în punctul de racordare/delimitare (după caz), în circuitele electrice de curent alternativ aferente instalațiilor de producere a energiei electrice, inclusiv cele existente în modulul generator/generatorul sincron și în restul instalației de utilizare, în vederea respectării cerințelor prevăzute în Norma tehnică "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobată prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 27

- (1) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, inclusiv a

- sistemului de comunicație, sau asigură programarea contorului existent în punctul de delimitare pentru măsurarea energiei electrice în ambele sensuri, după caz, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.
- (2) Achiziția și montarea altor echipamente decât cele prevăzute la alin. (1) din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură și protecție, dacă acestea sunt necesare ca urmare a racordării instalației de producere a energiei electrice la locul de consum existent, precum și suportarea costurilor aferente acestor activități se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului.
- (2¹) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prosumatorul are posibilitatea de a achiziționa contorul de măsurare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile regulamentului.
- (2²) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării prevăzute la art. 24 alin. (1) și a documentației complete, operatorul de distribuție transmite prosumatorului sau, după caz, împuternicitului acestuia informarea potrivit căreia nu are posibilitatea achiziționării grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice. Informarea conține următoarele:
- a) posibilitatea utilizatorului de a achiziționa grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice;
 - b) specificațiile tehnice ale grupului de măsurare a energiei electrice sau ale blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv ale contorului de măsurare a energiei electrice;
 - c) documentele justificative pentru rambursarea contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, și valoarea prevăzută la alin. (2⁴).
- (2³) Rambursarea de către operatorul de distribuție a contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, se realizează pe baza documentelor justificative solicitate de operator și prevăzute la alin. (2²) lit. c). Rambursarea se realizează conform unei convenții încheiate între prosumator și operatorul de distribuție, care include procesul-verbal de predare-primire a contorului de la prosumator.
- (2⁴) Valoarea rambursată a grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, nu poate să depășească valoarea maximă a unui echipament cu aceleași specificații tehnice, achiziționat de operatorul de rețea în ultimele 12 luni.
- (3) Operatorul de distribuție montează și, dacă este cazul, înlocuiește grupurile de măsurare a energiei electrice produse, amplasate în instalațiile de utilizare ale prosumatorilor, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) lit. a¹) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
- (4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării transmise de prosumator conform prevederilor art. 24 alin. (1), însoțită de documentația completă, operatorul de distribuție înlocuiește sau programează contorul din punctul de delimitare, montează, după caz, echipamentele necesare, conform prevederilor alin. (2), și transmite prosumatorului notificarea de punere sub tensiune reprezentând acceptul de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz.
- (4¹) În cazul prevăzut la alin. (2¹), termenul de înlocuire a contorului de măsurare a energiei electrice, corespunzător specificațiilor tehnice ale operatorului, este de 5 zile lucrătoare de la data încheierii convenției și a procesului-verbal de predare-primire a contorului de la prosumator.
- (4²) Pentru înlocuirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (1) și (2), prosumatorii care achiziționează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, pun la dispoziția operatorului de distribuție grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice.
- (4³) În situația în care prosumatorul achiziționează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, transmiterea notificării de punere sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz, este condiționată de încheierea convenției și a procesului-verbal de predare-primire a contorului de la prosumator și de îndeplinirea de către grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, a specificațiilor tehnice prevăzute la alin. (2²) lit. b).

(5) Contoarele și elementele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 28

- (1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii/programării contorului din punctul de delimitare, montării echipamentelor necesare conform prevederilor art. 27 alin. (1) și (2) și transmiterii de către operatorul de distribuție prosumatorului a notificării de punere sub tensiune.
- (2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalațiilor de producere și, după caz, a instalației de stocare.

Art. 29

- (1) Operatorul de distribuție are obligația să actualizeze/să emită și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune.
- (2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat/emis este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.
- (3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 30

Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum două zile lucrătoare de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare.

CAPITOLUL V:

Reguli pentru racordarea la un loc de consum/loc de consum și de producere existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în situația în care este necesară creșterea puterii față de puterea aprobată pentru locul de consum/locul de consum și de producere respectiv

Art. 31

- (1) Înainte de realizarea instalației de producere a energiei electrice la un loc de consum/loc de consum și de producere existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior, conform modelului din anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care la locul de consum existent prosumatorul racordează și o instalație de stocare, acesta confirmă în cuprinsul notificării deținerea instalației de stocare.
- (2) Prin cererea prevăzută la alin. (1), prosumatorul solicită operatorului de distribuție înlocuirea contorului existent la locul de consum/locul de consum și de producere existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri.
- (3) Ca urmare a solicitării prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție realizează lucrări suplimentare sau modificări ale instalațiilor de racordare existente în amonte de punctul de delimitare, în următoarele situații:
 - a) prosumatorul solicită creșterea puterii absorbite din rețeaua electrică față de puterea aprobată anterior pentru locul de consum existent;
 - b) puterea solicitată pentru a fi evacuată depășește puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare pe baza căreia a fost dimensionată instalația de racordare a locului de consum existent;
 - c) prosumatorul solicită modificarea unor elemente de natură tehnică la un loc de consum și de producere existent care include instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, în situația creșterii puterii pentru consum și/sau evacuare față de puterea aprobată anterior prin certificatul de racordare emis prosumatorului.
- (4) Lucrările prevăzute la alin. (3) se realizează în limita unei creșteri a puterii aprobate pentru evacuare până la valoarea corespunzătoare puterii instalate de 400 kW pe loc de consum a instalației de producere a energiei electrice pentru prosumatorii prevăzuți la art. 1 alin. (1) lit. b). Pentru puterile care depășesc această limită se aplică prevederile regulamentului.

- (5) În situațiile prevăzute la alin. (3) se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 lit. c)-e) și se aplică prevederile art. 8-19. Stabilirea soluției de racordare se realizează cu respectarea de către operatorul de distribuție a prevederilor art. 26 alin. (3). Prosumatorul poate parcurge și etapa preliminară de documentare și informare prevăzută la art. 5 lit. a), caz în care se aplică prevederile art. 6.
- (6) În cazul în care modificările de la locul de consum și de producere, care au generat solicitarea prevăzută la alin. (1), permit continuarea utilizării rețelei electrice în aceleași condiții tehnico-economice de racordare la rețea, fără a fi necesară îndeplinirea în prealabil a unor condiții suplimentare, operatorul de distribuție procedează conform prevederilor cap. IV.

Art. 32

- (1) Cererea prevăzută la art. 31 alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calității de prosumator.
- (2) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalități:
- a) direct;
 - b) prin împuternicit, care poate fi și o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele și pe seama solicitantului;
 - c) prin furnizorul de energie electrică, în numele și pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienților casnici.
- (3) Cererea prevăzută la art. 31 alin. (1) trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
- (4) Cererea și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:
- a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;
 - b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

Art. 33

- (1) [textul din Art. 33, alin. (1) din capitolul V a fost abrogat la 21-oct-2022 de Art. IV, punctul 4. din Ordinul 133/2022]
- (2) [textul din Art. 33, alin. (2) din capitolul V a fost abrogat la 21-oct-2022 de Art. IV, punctul 4. din Ordinul 133/2022]
- (3) [textul din Art. 33, alin. (3) din capitolul V a fost abrogat la 21-oct-2022 de Art. IV, punctul 4. din Ordinul 133/2022]
- (4) Înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare se realizează până la punerea sub tensiune pentru perioada de probe, cu respectarea termenului prevăzut în contractul de racordare. Montarea, după caz, a echipamentelor necesare conform prevederilor alin. (7), în punctul de delimitare, se realizează înainte de data punerii în funcțiune a instalației de racordare.
- (5) În cazul în care, ca urmare a situațiilor prevăzute la art. 31 alin. (3), au fost realizate lucrări în instalația de utilizare aferentă locului de consum respectiv, prosumatorul transmite operatorului documentele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) și d) corespunzătoare instalației de utilizare aferente locului de consum, fără a fi necesară o altă cerere în acest sens.
- (6) Operatorul de distribuție este responsabil de achiziția și înlocuirea contorului de măsurare a energiei electrice existent în punctul de delimitare cu un contor care măsoară energia electrică în ambele sensuri, inclusiv a sistemului de comunicație, sau asigură programarea contorului existent în punctul de delimitare pentru măsurarea energiei electrice în ambele sensuri, după caz, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.
- (7) Achiziția și montarea altor echipamente decât cele prevăzute la alin. (6) din grupul de măsurare a energiei electrice sau din blocul de măsură și protecție, dacă acestea sunt necesare ca urmare a situațiilor prevăzute la art. 31 alin. (3), precum și suportarea costurilor aferente acestor activități se realizează în conformitate cu prevederile regulamentului.
- (7¹) Prin excepție de la prevederile alin. (6), prosumatorul are posibilitatea de a achiziționa contorul de măsurare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile regulamentului.
- (7²) Operatorul de distribuție transmite prosumatorului sau, după caz, împuternicitului acestuia informarea potrivit căreia nu are posibilitatea achiziționării grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de

măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice. Informarea conține următoarele:

- a) posibilitatea utilizatorului de a achiziționa grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice;
 - b) specificațiile tehnice ale grupului de măsurare a energiei electrice sau ale blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv ale contorului de măsurare a energiei electrice;
 - c) documentele justificative pentru rambursarea contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, și valoarea prevăzută la alin. (7⁷).
- (7³) Operatorul de distribuție transmite informarea prevăzută la alin. (7²):
- a) până la terminarea lucrărilor de execuție a instalației de racordare, pentru grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice;
 - b) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea de către prosumator a dosarului instalației de utilizare, pentru contorul de măsurare a energiei electrice.
- (7⁴) Prosumatorul care primește din partea operatorului de distribuție informarea prevăzută la alin. (7²) și care optează conform prevederilor alin. (7¹) pentru achiziționarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, îi transmite operatorului de distribuție acordul său în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea informării. Acordul utilizatorului constituie document al contractului de racordare.
- (7⁵) Rambursarea de către operatorul de distribuție a contravalorii grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, se realizează conform prevederilor regulamentului, respectiv prevederilor procedurii prevăzute la art. 10 în cazul prosumatorului client casnic al cărui loc de consum și de producere se racordează la rețeaua de joasă tensiune.
- (7⁶) Pentru montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (6) și (7), prosumatorii care achiziționează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, pun la dispoziția operatorului economic atestat grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție, cu excepția contorului de măsurare a energiei electrice, pe care îl pun la dispoziția operatorului de distribuție.
- (7⁷) Valoarea rambursată a grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice, nu poate să depășească valoarea maximă a unui echipament cu aceleași specificații tehnice, achiziționat de operatorul de rețea în ultimele 12 luni.
- (8) Contoarele și elementele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum și de producere trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 34

- (1) Având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), operatorul de distribuție pune sub tensiune, pentru o perioadă de probe de maximum 5 zile lucrătoare de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare, instalația de utilizare a prosumatorului, inclusiv instalația de producere a energiei electrice și, după caz, instalația de stocare, racordată la

locul de consum existent/locul de consum și de producere existent.

- (2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuție procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalațiilor de utilizare și, după caz, a instalației de stocare.

Art. 35

- (1) Operatorul de distribuție are obligația să emită din oficiu și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a procesului-verbal de recepție a punerii în funcțiune; certificatul de racordare emis corespunde instalației de racordare și instalației de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.

- (2) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 36

Punerea sub tensiune finală a instalațiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile se realizează de către operatorul de distribuție în termen de maximum două zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.

CAPITOLUL VI:

Reguli pentru certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Art. 37

- (1) Pentru certificarea calității de prosumator, utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile adresează operatorului de distribuție o notificare conform modelului din anexa nr. 3, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.
- (2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalități:
 - a) direct;
 - b) prin împuternicit, în numele și pe seama solicitantului.
- (3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
- (4) Notificarea și documentația anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalități:
 - a) direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;
 - b) în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.
- (5) În termen de maximum o zi lucrătoare de la data înregistrării notificării și a documentației complete, operatorul de distribuție transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poștal în contul bancar al operatorului de distribuție.

Art. 38

- (1) Operatorul de distribuție are obligația să actualizeze și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuție a notificării și a documentației complete prevăzute la art. 37.
- (2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat este condiționată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.
- (3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.

Art. 39

Prevederile art. 37 și 38 se aplică în cazul în care, până la data transmiterii notificării prevăzute la art. 37 alin. (1), utilizatorul nu a obținut certificarea de prosumator și nu deține un certificat de racordare completat cu această calitate emis pentru locul de consum și de producere existent.

CAPITOLUL VI¹:

Reguli pentru racordarea la un loc de consum/loc de consum și de producere existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile ale prosumatorilor și a proiectelor demonstrative, cu putere electrică instalată inferioară sau egală cu 10,8 kW ori echivalentă pentru conexiunile diferite de conexiunile trifazate

Art. 39¹

- (1) Prin derogare de la prevederile prezentei proceduri și ale altor reglementări emise de ANRE ale căror dispoziții sunt contrare regulilor din prezentul capitol, prevederile prezentului capitol se aplică pentru racordarea la rețea a instalațiilor de producere a energiei electrice sau a unităților generatoare agregate ale prosumatorilor și pentru racordarea proiectelor demonstrative, cu o putere electrică instalată inferioară sau egală cu 10,8 kW ori echivalentă pentru racordurile diferite de cele trifazate.
- (2) În înțelesul prezentului capitol, prin unități generatoare agregate se înțelege suma unităților generatoare aparținând mai multor prosumatori care sunt racordate la rețeaua electrică printr-o instalație de racordare unică.

- (3) Înainte de realizarea instalației de producere a energiei electrice la un loc de consum/loc de consum și de producere existent, solicitantul racordării transmite la operatorul de distribuție notificarea conform modelului din anexa nr. 5, inclusiv documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cuprinsul notificării, prosumatorul indică opțiunea sa pentru una dintre modalitățile de încheiere a contractului pentru proiectarea și execuția instalației de racordare. În cazul în care la locul de consum/de consum și de producere existent prosumatorul racordează și o instalație de stocare, acesta indică în cuprinsul notificării acest fapt.
- (4) Solicitantul racordării poate transmite împreună cu notificarea prevăzută la alin. (3) certificatele de conformitate și fișele tehnice ale invertoarelor și ale unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie, și, după caz, fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalației de stocare. În cazul în care documentele respective nu sunt disponibile, acestea vor fi transmise de către prosumator cel târziu până la înlocuirea/programarea contorului din punctul de delimitare.
- (5) Prosumatorul adresează notificarea prevăzută la alin. (3) procedând conform prevederilor art. 7 alin. (4)-(6).
- (6) În termen de maximum 7 zile de la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (3), cu condiția încadrării în termenul prevăzut la alin. (9), operatorul de distribuție verifică conținutul notificării și documentele prevăzute în cuprinsul acesteia. În cazul în care notificarea nu este conformă și completă, operatorul de distribuție îi comunică în scris solicitantului, în cadrul aceluiași termen, necesitatea de a depune o nouă notificare.
- (7) În cazul în care în urma analizei notificării rezultă că nu este necesară realizarea unor modificări ale instalației de racordare existente pentru racordarea instalațiilor de producere a energiei electrice prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție îi comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (6), acceptul privind racordarea instalațiilor de producere, precum și informațiile și documentele prevăzute la art. 39² alin. (1).
- (8) În cazul în care în urma analizei notificării rezultă că este necesară realizarea unor modificări ale instalației de racordare existente pentru racordarea instalațiilor de producere a energiei electrice prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție îi comunică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la alin. (6), că urmează să emită avizul tehnic de racordare în termenul prevăzut la alin. (9) și, împreună cu această comunicare, îi transmite solicitantului factura pentru emiterea avizului tehnic de racordare, indicând modalitățile de plată.
- (9) În termen de maximum 15 zile de la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (3) sau (6), după caz, operatorul de distribuție transmite solicitantului racordării, după caz:
- avizul tehnic de racordare, în cazul în care pentru racordarea instalațiilor de producere a energiei electrice la locul de consum/de consum și de producere existent este necesară realizarea unor modificări ale instalației de racordare, precum și informațiile și documentele prevăzute la art. 39³ alin. (1);
 - propunerea pentru o soluție de racordare care are în vedere un punct alternativ de racordare la rețea, în cazuri justificate corespunzător, de siguranță sau de incompatibilitate tehnică a componentelor sistemului, situație în care operatorul de distribuție și prosumatorul aplică prevederile art. 9-23;
 - refuzul racordării la rețea, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu justificările corespunzătoare.

Art. 39²

- (1) În situația prevăzută la art. 39¹ alin. (7), operatorul de distribuție îi transmite prosumatorului:
- factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalitățile de plată;
 - o informare privind obligația transmiterii de către solicitant a documentelor referitoare la instalația de producere, care fac parte din dosarul instalației de utilizare, după realizarea fizică a acesteia, precum și informațiile pe care aceste documente trebuie să le conțină, referitoare la cerințele și datele tehnice ale instalației de producere a energiei electrice și, după caz, ale instalației de stocare. Comunicarea privind obligația transmiterii de către solicitant a documentelor care dovedesc îndeplinirea conformității tehnice a echipamentelor se transmite de către operatorul de distribuție numai în cazul în care solicitantul racordării nu a transmis documentele respective împreună cu notificarea prevăzută la art. 39¹ alin. (3) sau (6), după caz, sau în situația în care documentele transmise nu dovedesc conformitatea tehnică a echipamentelor;
- c) posibilitatea prosumatorului prevăzută la art. 27 alin. (2¹) și informațiile prevăzute la art. 27 alin. (2²) necesare prosumatorului în cazul în care acesta achiziționează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice.
- (2) În termen de maximum 7 zile de la data înregistrării la operatorul de distribuție a dosarului instalației de utilizare conținând documentația completă, operatorul de distribuție înlocuiește sau programează contorul din punctul de delimitare și montează, după caz, echipamentele necesare, conform prevederilor art. 27 alin. (2).

- (3) Pentru înlocuirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare, prosumatorii care achiziționează grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție complet echipat, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, pun la dispoziția operatorului de distribuție grupul de măsurare a energiei electrice sau blocul de măsură și protecție, inclusiv contorul de măsurare a energiei electrice, caz în care termenul de înlocuire a contorului de măsurare a energiei electrice, corespunzător specificațiilor tehnice ale operatorului, este de maximum 7 zile de la data încheierii convenției și a procesului-verbal de predare-primire a contorului de la prosumator.
- (4) Procesul de racordare se realizează cu respectarea de către operatorul de distribuție și prosumator a prevederilor art. 26 alin. (3) și ale art. 27 alin. (1), (2), (2³), (2⁴), (3) și (5).
- (5) Operatorul de distribuție are obligația să actualizeze/să emită și să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 14 zile de la data înregistrării la operatorul de distribuție a dosarului instalației de utilizare conținând documentația completă.
- (6) În cazul în care documentele transmise de solicitant sunt incomplete, nu dovedesc îndeplinirea conformității tehnice a instalației de producere a energiei electrice și, după caz, a instalației de stocare sau în cazul în care echipamentele montate în instalația de producere a energiei electrice sunt diferite de cele prevăzute în notificare și/sau în documentele de conformitate, operatorul de distribuție comunică prosumatorului necesitatea reluării procesului de racordare prin transmiterea unei noi notificări.

Art. 39³

- (1) În situația prevăzută la art. 39¹ alin. (9) lit. a), operatorul de distribuție îi transmite solicitantului:
 - a) avizul tehnic de racordare, condiționat de achitarea de către prosumator a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare;
 - b) contractul de racordare semnat de operatorul de distribuție;
 - c) factura de plată a tarifului de racordare, indicând modalitățile de plată;
 - d) informațiile prevăzute la art. 39² alin. (1) lit. b) și c).
- (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se întocmesc de către operatorul de distribuție în funcție de opțiunea prosumatorului cu privire la modalitatea de încheiere a contractului de proiectare și execuție a instalației de racordare.
- (3) Prosumatorul transmite operatorului de distribuție contractul de racordare semnat, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea acestuia, și dovada plății facturii prevăzute la alin. (1) lit. c).
- (4) Operatorul de distribuție execută modificările instalației de racordare și realizează toate activitățile aferente procesului de racordare astfel încât punerea sub tensiune finală a instalației de producere a energiei electrice din surse regenerabile prin instalația de racordare modificată să se realizeze în termen de maximum 1 lună de la data înregistrării la operatorul de distribuție a notificării prevăzute la art. 39¹ alin. (3) sau (6), după caz.
- (5) În cazul în care prosumatorul optează pentru încheierea contractului de proiectare și execuție a instalației de racordare cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, desemnat de către acesta, termenul prevăzut la alin. (4) nu se aplică.
- (6) În cazul nerespectării de către solicitant a termenului prevăzut la alin. (3) și/sau în cazul unor întârzieri în emiterea de acorduri/autorizații de către terțe instituții, termenul prevăzut la alin. (4) se prelungește corespunzător cu numărul de zile de întârziere.
- (7) În cazul în care documentele transmise de solicitant nu dovedesc îndeplinirea conformității tehnice a instalației de producere a energiei electrice și, după caz, a instalației de stocare sau în cazul în care echipamentele montate în instalația de producere a energiei electrice sunt diferite de cele prevăzute în notificare și/sau în documentele de conformitate, operatorul de distribuție comunică prosumatorului necesitatea reluării procesului de racordare prin transmiterea unei noi notificări.
- (8) În cazul prosumatorilor care accesează programe de finanțare privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile și pentru care, conform dispozițiilor actelor normative specifice programelor de finanțare respective, este necesar ca operatorul de distribuție să emită avizul tehnic de racordare, operatorul de distribuție emite, în termenul prevăzut la art. 39¹ alin. (9), avizul tehnic de racordare conform prevederilor alin. (1) lit. a). În cazul acestei categorii de prosumatori, prevederile alin. (1) lit. b)-d) și alin. (3)-(7) se aplică după caz, în funcție de necesitatea realizării unor modificări ale instalației de racordare existente pentru racordarea instalațiilor de producere a energiei electrice.

Dispoziții tranzitorii și finale**Art. 40**

- (1) Operatorii de distribuție au obligația să verifice ori de câte ori este necesar, dar la un interval de timp care nu poate depăși un an, calitatea tehnică a energiei electrice livrate în rețea de către prosumatorii care dețin locuri de consum și de producere prevăzute cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile.
- (2) În cazul în care parametrii de calitate tehnică a energiei electrice în punctul de delimitare nu corespund cerințelor stabilite la art. 12 din Norma tehnică "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările și completările ulterioare, operatorul de distribuție stabilește de comun acord cu prosumatorul perioada în care prosumatorul are obligația să elimine neconformitatea.
- (3) Prosumatorul notifică operatorul de distribuție, în termenul stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2), cu privire la eliminarea neconformității și la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice după eliminarea acesteia; notificarea este însoțită de rezultatul verificărilor.
- (4) În cazul în care prosumatorul nu transmite notificarea cu privire la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice în termenul stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2) sau dacă rezultatul verificărilor indică nerespectarea cerințelor stabilite la art. 12 din Norma tehnică "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea", aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, cu modificările și completările ulterioare, până la remedierea neconformităților constatate, operatorul de distribuție deconectează instalația de producere, cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea reconectării acesteia, sau locul de consum și de producere dacă prosumatorul refuză accesul operatorului de distribuție în incinta/zona în care sunt amplasate instalațiile de producere.

Art. 41

Sunt interzise operatorilor de distribuție solicitarea oricăror alte documente în afară de cele prevăzute în prezenta procedură, precum și solicitarea realizării de probe/teste pentru instalațiile de producere a energiei electrice și pentru instalațiile de stocare, după caz, ale căror rezultate sunt deja confirmate prin documentele transmise de prosumator conform prevederilor prezentei proceduri.

Art. 41¹

- (1) În cazul prosumatorilor care accesează programe de finanțare privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile și pentru care, conform dispozițiilor actelor normative specifice programelor de finanțare respective, este necesar ca operatorul de distribuție să emită avizul tehnic de racordare înainte de realizarea instalației de producere a energiei electrice, racordarea se realizează în conformitate cu prevederile art. 6-23, cu parcurgerea etapelor de racordare prevăzute la art. 5, după caz.
- (2) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1), prosumatorul aflat în situația prevăzută la alin. (1) transmite la operatorul de distribuție cererea de racordare a locului de consum și de producere, conform modelului din anexa nr. 4, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

Art. 41²

Prin derogare de la prevederile prezentei proceduri, grupurile de măsurare a energiei electrice necesare în instalațiile prosumatorilor se montează în limita stocurilor deținute de operatorii de distribuție, iar lipsa acestora nu condiționează punerea sub tensiune a instalației de utilizare.

Art. 42

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA nr. 1:**CERERE DE RACORDARE pentru locul de consum și de producere deținut de prosumator**

Loc de consum și de producere nou

Loc de consum existent/Loc de consum și de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior

Utilizatorul, cu domiciliul/sediul în județul,
municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, codul poștal, str. nr., bl., sc., et., ap., telefon/telefon mobil/fax/...../....., e-mail
....., cod de înregistrare fiscală/CNP, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr., reprezentat prin, în calitate de, contul
....., deschis la Banca, Sucursala, reprezentat prin
împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică
....., CNP, cu domiciliul/sediul în județul,
municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, codul poștal, str. nr., bl., sc., et., ap., telefon/telefon mobil/fax/...../....., e-mail, nr. /dată act autorizare, emis de

solicitat prin prezenta:

obținerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în județul,
municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, str. nr., bl., sc., et., ap., nr. CF, nr. cadastral, și certificarea calității de prosumator;

înlocuirea contorului existent la locul de consum/locul de consum și de producere existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri, în cazul locului de consum/locului de consum și de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior.

Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare:

Modul de alimentare actual al obiectivului și descrierea modificărilor de natură tehnică față de situația anterioară

(Se completează numai în cazul locului de consum/locului de consum și de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior.):

.....
.....
.....
.....
.....

(2)

1.

Date tehnice și energetice pentru locul de consum

1.1.

Puterea aprobată

Puterea maximă simultan absorbită din rețea		kW
---	--	----

Puterea maximă simultan absorbită din rețea		kVA
---	--	-----

1.2. Tipul de racord solicitat: monofazat trifazat

1.3.

Lista receptoarelor, cu precizarea puterii și a tensiunii nominale (Acolo unde este cazul, se va indica și regimul generat de acestea: cu șocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

Nr. crt.	Denumire receptoare	Puterea instalată Pi (kW)	Observații (caracteristicile, regim de funcționare)
1	2	3	4
1			
2			
3			
Total Pi (kW)			

2.

Date tehnice și energetice pentru locul de producere

2.1.

Puterea aprobată

Puterea maximă simultan evacuată în rețea		kW
Puterea maximă simultan evacuată în rețea		kVA

2.2.

Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice

Generatoare asincrone și sincrone:

Nr. crt.	Nr. UG	Tip UG (As, S)	Tip UG (T, H, E)	U (V)	Un UG (V)	Pn UG (kW)	Sn UG (kVA)	Pi total (kW)	Pmax produsă de UG (kW)	Pmin produsă de UG (kW)	Qmax (kVAr)	Qmin (kVAr)	Sevac (kVA)	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL:														

Mijloace de compensare a energiei reactive:

NU

Nr. crt.	Tip echipament de compensare	Q_n (kVAr)	Q_{min} (kVAr)	Q_{max} (kVAr)	Nr. trepte*)	Observații
1	2	3	4	5	6	7

*) Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.

Module generatoare de tip fotovoltaic:

Nr. crt.	Nr. panouri	Tip panou	P_i panou (c.c.) (kW)	P_i total panouri (c.c.) (kW)	P_{max} debitată de panouri (c.c.) (kW)	P_i total panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW)	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL:							

Invertoare:

Nr. crt.	Nr. invertoare	Tipul invertoarelor	U_n invertor (c.a.) (V)	P_i invertor (c.a.) (kW)	P_{max} invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW)	P_{max} centrală formată din module generatoare (c.a.) (kW)	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL:							

NOTĂ:

UG = unitate generatoare; $panou$ = panou fotovoltaic; As = asincron; S = sincron; T = termo; H = hidro; E = eolian;

Q_n = putere reactivă nominală; Q_{max} = putere reactivă maximă; Q_{min} = putere reactivă minimă;

$c.c.$ = curent continuu; $c.a.$ = curent alternativ;

P_n = putere activă nominală; P_i = putere activă instalată; P_{max} = putere activă maximă; P_{min} = putere activă minimă;

S_n = putere aparentă nominală;

U_n = tensiune nominală la borne;

U = tensiunea în punctul de racordare;

Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.

2.3.

Serviciile interne ale instalației de producere:

Pi servicii interne		kW
Puterea maximă simultan absorbită servicii interne		kW

(3)

Anexez prezentei următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;

b)

certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică;

c**) certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie;

d**) planul de situație pe care să fie poziționată amplasarea obiectivului, în copie, întocmit de proiectant pe suport topografic cu coordonate stereo;

e**) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/sau clădirii care constituie locul de consum și de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea prosumatorului este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice și/sau capacități energetice;

f**) autorizația de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de șantier pentru realizarea acestuia.

**) Se anexează numai în cazul locului de consum și de producere nou. Pentru un loc de consum și de producere nou de tip locuință individuală, aparținând unui client casnic, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la lit. e), acesta poate transmite:

a) o adeverință eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar; și

b) o declarație pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul.

(4)

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a)

deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile:

NU DEȚIN.

DEȚIN.

Detalii schemă alimentare		
Capacitate baterii de acumuloare		Ah

b)

echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice

NU

DA

Nr. crt.	Serie contor	Tip contor	Date tehnice
1	2	3	4

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data

Solicitant/Împuternicit,

.....

(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA nr. 2:

NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalații de producere a energiei electrice

Utilizatorul, cu domiciliul/sediul în județul,
municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, codul poștal, str. nr., bl., sc.
....., et., ap., telefon/telefon mobil/fax/...../....., email, cod de înregistrare
fiscală/CNP, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr., reprezentat prin
....., în calitate de, contul, deschis la Banca, Sucursala
....., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic
atestat/furnizor de energie electrică, CNP, cu domiciliul/sediul în județul,
municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, codul poștal, str. nr., bl., sc.
....., et., ap., telefon/telefon mobil/fax/...../....., e-mail, nr./dată act
autorizare, emis de,

notific prin prezenta racordarea la locul de consum existent situat în județul,
municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, str. nr., bl., sc., et., ap.
....., nr. CF, nr. cadastral, având codul unic de identificare (înscris pe factura de
energie electrică), a unei instalații de producere a energiei electrice cu putere maximă simultană ce poate fi
evacuată în rețeaua de distribuție de kW kVA.

Prin prezenta notificare solicit:

- înlocuirea contorului existent la locul de consum cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;
- punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice.

(1)

Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice:

1.

Generatoare asincrone și sincrone:

Nr. crt.	Nr. UG	Tip UG (As, S)	Tip UG (T, H, E)	U (V)	Un UG (V)	Pn UG (kW)	Sn UG (kVA)	Pi total (kW)	Pmax produsă de UG (kW)	Pmin produsă de UG (kW)	Qmax (kVAr)	Qmin (kVAr)	Sevac (kVA)	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL:														

2.

Mijloace de compensare a energiei reactive:

NU

DA

Nr. crt.	Tip echipament de compensare	Qn (kVAr)	Qmin (kVAr)	Qmax (kVAr)	Nr. trepte*	Observații
1	2	3	4	5	6	7

* Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.

3.

Module generatoare de tip fotovoltaic:

Nr. crt.	Nr. panouri	Tip panou	Pi panou (c.c.) (kW)	Pi total panouri (c.c.) (kW)	Pmax debitat de panouri (c.c.) (kW)	Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW)	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL:							

Invertoare:

Nr. crt.	Nr. invertoare	Tipul invertoarelor	Un inverter (c.a.) (V)	Pi inverter (c.a.) (kW)	Pmax inverter evacuată în rețea (c.a.) (kW)	Pmax centrală formată din module generatoare (c.a.) (kW)	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL:							

NOTĂ:

UG = unitate generatoare; $panou$ = panou fotovoltaic; As = asincron; S = sincron; T = termo; H = hidro; E = eolian;

Q_n = putere reactivă nominală; Q_{max} = putere reactivă maximă; Q_{min} = putere reactivă minimă;

$c.c.$ = curent continuu; $c.a.$ = curent alternativ;

P_n = putere activă nominală; P_i = putere activă instalată; P_{max} = putere activă maximă; P_{min} = putere activă minimă; S_n = putere aparentă nominală;

U_n = tensiune nominală la borne;

U = tensiunea în punctul de racordare;

$Sevac$ = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.

5.

Serviciile interne ale instalației producere:

Pi servicii interne		kW
Puterea maximă simultan absorbită servicii interne		kW

(2)

Anexez prezentei următoarele documente:

- copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;
- certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică;
- procesul-verbal care confirmă recepția la terminarea lucrărilor aferente instalației de producere a energiei electrice și a instalației de stocare, după caz, întocmit de executantul lucrării;
- buletinul de încercare a prizei la pământ;
- certIFICATELE de conformitate și fișele tehnice ale invertoarelor și unităților generatoare cu datele și funcțiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie, și, după caz, fișele tehnice emise de fabricant, în copie, ale instalației de stocare;

f) schema electrică monofilară a instalației de producere a energiei electrice și modul de racordare a acesteia în instalația de utilizare existentă, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora.

(3)

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a)

deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

NU DEȚIN.

DEȚIN.

Detalii schemă alimentare		
Capacitate baterii de acumuloare		Ah

b)

echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice

NU

DA

Nr. crt.	Serie contor	Tip contor	Date tehnice
1	2	3	4

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data

Solicitant/Împuternicit,

.....

(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA nr. 3:

NOTIFICARE privind certificarea calității de prosumator pentru utilizatorul care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Utilizatorul, cu domiciliul/sediul în județul,
municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, codul poștal, str. nr., bl.,
sc., et., ap., telefon/telefon mobil/fax/...../....., e-mail, codul de
înregistrare fiscală/CNP, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr., reprezentat
prin, în calitate de, contul, deschis la Banca,
Sucursala, reprezentat prin împuternicit, CNP, cu domiciliul/sediul
în județul, municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, cod poștal, str.
..... nr., bl., sc., et., ap., telefon/telefon mobil/fax/...../....., e-
mail, nr./dată act autorizare, emis de

solicitat prin prezenta certificarea calității de prosumator pentru locul de consum și de producere situat în județul, municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, str. nr., bl., sc., et., ap., nr. CF, nr. cadastral, având codul unic de identificare (înscris pe factura de energie electrică) și pentru care a fost emis Certificatul de racordare nr. din data de

(1)

Anexez prezentei următoarele documente:

- a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;
- b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică.

(2)

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a)

deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

NU DEȚIN.

DEȚIN.

Detalii schemă alimentare	
Capacitate baterii de acumuloare	Ah

b)

echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice

NU

DA

Nr. crt.	Serie contor	Tip contor	Date tehnice
1	2	3	4

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data

Solicitant/Împuternicit,

.....

(numele, prenumele și semnătura)

ANEXA nr. 4:

CERERE DE RACORDARE pentru locul de consum și de producere deținut de prosumatorul care accesează programe de finanțare privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile*)

*)Se completează de către prosumatorul care accesează programe de finanțare privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile și pentru care, conform dispozițiilor actelor normative specifice programelor de finanțare respective, este necesar ca operatorul de distribuție să emită avizul tehnic de racordare înainte de realizarea instalației de producere a energiei electrice.

(1)

Loc de consum și de producere nou

Loc de consum existent/Loc de consum și de producere existent la care se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, fără depășirea puterii aprobate anterior

Loc de consum existent/Loc de consum și de producere existent la care se racordează instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii aprobate anterior

Utilizatorul, cu domiciliul/sediul în județul, municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, codul poștal, str. nr., bl., sc., et., ap., telefon/telefon mobil/fax/...../....., email, cod de înregistrare fiscală/CNP, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr., reprezentat prin, în calitate de, contul, deschis la banca, sucursala, reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică, CNP, cu domiciliul/sediul în județul, municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, codul poștal, str.nr., bl., sc., et., ap., telefon/telefon mobil/fax/...../....., e-mail, nr. /data act autorizare, emis de,

solicitat prin prezenta:

obținerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în județul, municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, str. nr., bl., sc., et., ap., nr. CF....., nr. cadastral, și certificarea calității de prosumator;

înlocuirea contorului existent la locul de consum/locul de consum și de producere existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;

punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice racordate la locul de consum/locul de consum și de producere existent.

Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalației de utilizare:

Modul de alimentare actual al obiectivului și descrierea modificărilor de natură tehnică față de situația anterioară:

1.

Date tehnice și energetice pentru locul de consum:

1.1.

Puterea aprobată

Puterea maximă simultan absorbită din rețea		kW
Puterea maximă simultan absorbită din rețea		kVA

1.2. Tipul de racord solicitat: o monofazat o trifazat

1.3.

Lista receptoarelor, cu precizarea puterii și a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se va indica și regimul generat de acestea: cu șocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

Nr. crt.	Denumire receptoare	Puterea instalată Pi (kW)	Observații (caracteristicile, regim de funcționare)
1	2	3	4
1			
2			
3			
Total Pi (kW)			

2.

Date tehnice și energetice pentru locul de producere:

2.1.

Puterea aprobată

Puterea maximă simultan evacuată în rețea		kW
Puterea maximă simultan evacuată în rețea		kVA

2.2.

Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice

Generatoare asincrone și sincrone:

1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL:							

NOTĂ:

U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As - asincron; S - sincron; T - termo; H - hidro; E - eolian;

Q_n - putere reactivă nominală; Q_{max} = putere reactivă maximă; Q_{min} = putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

P_n = putere activă nominală; P_i = putere activă instalată; P_{max} = putere activă maximă; P_{min} = putere activă minimă; S_n = putere aparentă nominală;

U_n = tensiune nominală la borne;

U = tensiunea în punctul de racordare;

Se_{vac} = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.

2.3.

Serviciile interne ale instalației producere:

Pi servicii interne		kW
Puterea maximă simultan absorbită servicii interne		kW

(2)

- Anexez prezentei următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;

b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică;

c**) certificatul de urbanism eliberat în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie;

d**) planul de situație pe care să fie poziționată amplasarea obiectivului, în copie, întocmit de proiectant pe suport topografic cu coordonate stereo;

e**) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei și/sau clădirii care constituie locul de consum și de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spațiilor care nu sunt în proprietatea prosumatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalații electrice și/sau capacități energetice;

f**) autorizația de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum și de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situația în care se solicită racordarea unei organizări de șantier pentru realizarea acestuia.

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile

NU DEȚIN.

DEȚIN.

Detalii schemă alimentare	
Capacitate baterii de acumulatori	Ah

b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice

NU

DA

Nr. crt.	Serie contor	Tip contor	Date tehnice
1	2	3	4

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data
<i>Solicitant/Împuternicit,</i>
.....
(numele, prenumele și semnătura)

**) Se anexează numai în cazul locului de consum și de producere nou.

Pentru un loc de consum și de producere nou de tip locuință individuală, aparținând unui client casnic, cu excepția celor din ansamblurile de blocuri de locuințe și/sau de locuințe individuale, în situația în care solicitantul nu deține niciunul dintre documentele prevăzute la lit. e), acesta poate transmite:

a) o adeverință eliberată de administrația publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deține imobilul sub nume de proprietar; și

b) o declarație pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;

(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul.

ANEXA nr. 5:

NOTIFICARE pentru racordarea la un loc de consum/loc de consum și de producere existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile ale prosumatorilor și a proiectelor demonstrative, cu

putere electrică instalată inferioară sau egală cu 10,8 kW ori echivalentă pentru conexiunile diferite de conexiunile trifazice

[] Loc de consum existent/Loc de consum și de producere existent prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice ale prosumatorilor

[] Loc de consum existent/Loc de consum și de producere existent prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice aferente proiectelor demonstrative

Utilizatorul, cu domiciliul/sediul în județul,
municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, codul poștal, str. nr., bl., sc.,
et., ap., telefon/telefon mobil/fax/...../....., e-mail, cod de înregistrare
fiscală/CNP, înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr., reprezentat prin
....., în calitate de, contul, deschis la Banca, Sucursala
....., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/rezentant al operatorului economic
atestat/furnizor de energie electrică, CNP, cu domiciliul/sediul în județul
....., municipiul/orașul/comuna/satul/sectorul, codul poștal, str. nr.,
bl., sc., et., ap., telefon/telefon mobil/fax/...../....., e-mail,
nr./dată act autorizare, emis de,

solicitat prin prezenta:

- înlocuirea contorului existent la locul de consum cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;
- punerea sub tensiune a instalației de producere a energiei electrice;
- încheierea contractului pentru proiectarea și execuția instalației de racordare:

[] de către operatorul de distribuție printr-un contract de achiziție publică pentru proiectare și execuție de lucrări cu un operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică;

[] de către operatorul de distribuție cu operatorul economic atestat: (Se completează numele operatorului economic atestat, ales de prosumator.);

[] de către prosumator cu operatorul economic atestat: (Se completează numele operatorului economic atestat, desemnat de prosumator.).

1.

Date tehnice și energetice pentru locul de consum

1.1.

Puterea aprobată

Puterea maximă simultan absorbită din rețea	kW
Puterea maximă simultan absorbită din rețea	kVA

1.2. Tipul de racord solicitat: monofazat trifazat

1.3.

Lista receptoarelor, cu precizarea puterii și a tensiunii nominale (Acolo unde este cazul, se va indica și regimul generat de acestea: cu șocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

Nr. crt.	Denumire receptoare	Puterea instalată Pi (kW)	Observații (caracteristicile, regim de funcționare)
----------	---------------------	---------------------------	---

1	2	3	4
1			
2			
3			
Total Pi (kW)			

2.

Date tehnice și energetice pentru locul de producere

2.1.

Puterea aprobată

Puterea maximă simultan evacuată în rețea	kW
Puterea maximă simultan evacuată în rețea	kVA

2.2.

Date tehnice și energetice aferente instalației de producere a energiei electrice - Generatoare asincrone și sincrone:

Nr. crt.	Nr. UG	Tip UG (As, S)	Tip UG (T, H, E)	U (V)	Un UG (V)	Pn UG (kW)	Sn UG (kVA)	Pi total (kW)	Pmax produsă de UG (kW)	Pmin produsă de UG (kW)	Qmax (kVAr)	Qmin (kVAr)	Sevac (kVA)	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TOTAL:														

Mijloace de compensare a energiei reactive:

NU

DA

Nr. crt.	Tip echipament de compensare	Qn (kVAr)	Qmin (kVAr)	Qmax (kVAr)	Nr. trepte*)	Observații
1	2	3	4	5	6	7

*) Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.

Module generatoare de tip fotovoltaic:

Nr. crt.	Nr. panouri	Tip panou	Pi panou (c.c.) (kW)	Pi total panouri (c.c.) (kW)	Pmax debitată de panouri (c.c.) (kW)	Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW)	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL:							

Invertoare:

Nr. crt.	Nr. invertoare	Tipul invertoarelor	Un invertor (c.a.) (V)	Pi invertor (c.a.) (kW)	Pmax invertor evacuată în rețea (c.a.) (kW)	Pmax centrală formată din module generatoare (c.a.) (kW)	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL:							

NOTĂ:

UG = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As = asincron; S = sincron; T = termo; H = hidro; E = eolian;

Qn = putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă;

c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ;

Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă;

Sn = putere aparentă nominală;

Un = tensiune nominală la borne;

U = tensiunea în punctul de racordare;

Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în rețea.

2.3.**Serviciile interne ale instalației de producere:**

Pi servicii interne	kW
Puterea maximă simultan absorbită servicii interne	kW

- Anexez prezentei următoarele documente:

a) copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau a altor autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, după caz;

b) certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică.

În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informații privind:

a) deținerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile:

Nu dețin.

Dețin.

Detalii schemă alimentare	
Capacitate baterii de acumuloare	Ah

b) echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice

NU

DA

Nr. crt.	Serie contor	Tip contor	Date tehnice
1	2	3	4

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice și că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul.

Data

Solicitant/Împuternicit,

.....

(numele, prenumele și semnătura)

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 222 din data de 7 martie 2022