

Nr.	Indicator	Cauza întreruperii	Rural / Urban	Tipul utilizatorului	Nivelul tensiunii la care sunt racordăți utilizatorii care au suferit o întrerupere	Valoare realizată anual
1	SAIFI	a) întreruperi planificate	rural	toți	JT	1,16
2	SAIFI	a) întreruperi planificate	rural	toți	MT	1,31
3	SAIFI	a) întreruperi planificate	rural	toți	IT	-
4	SAIFI	a) întreruperi planificate	urban	toți	JT	0,23
5	SAIFI	a) întreruperi planificate	urban	toți	MT	0,47
6	SAIFI	a) întreruperi planificate	urban	toți	IT	-
7	SAIFI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	rural	toți	JT	3,91
8	SAIFI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	rural	toți	MT	3,48
9	SAIFI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	rural	toți	IT	-
10	SAIFI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	urban	toți	JT	0,80
11	SAIFI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	urban	toți	MT	1,36
12	SAIFI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	urban	toți	IT	-
13	SAIFI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	rural	toți	JT	0,36
14	SAIFI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	rural	toți	MT	0,87
15	SAIFI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	rural	toți	IT	0,15
16	SAIFI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	urban	toți	JT	0,18
17	SAIFI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	urban	toți	MT	0,64
18	SAIFI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	urban	toți	IT	0,05
19	SAIFI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c)	rural	toți	JT	8,22
20	SAIFI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c)	rural	toți	MT	8,50
21	SAIFI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c)	rural	toți	IT	0,08
22	SAIFI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c)	urban	toți	JT	3,54
23	SAIFI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c)	urban	toți	MT	3,73
24	SAIFI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c)	urban	toți	IT	0,11
25	SAIDI	a) întreruperi planificate	rural	toți	JT	345,73
26	SAIDI	a) întreruperi planificate	rural	toți	MT	356,82
27	SAIDI	a) întreruperi planificate	rural	toți	IT	-
28	SAIDI	a) întreruperi planificate	urban	toți	JT	49,59
29	SAIDI	a) întreruperi planificate	urban	toți	MT	98,63
30	SAIDI	a) întreruperi planificate	urban	toți	IT	-
31	SAIDI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	rural	toți	JT	1.188,09
32	SAIDI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	rural	toți	MT	1.118,22
33	SAIDI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	rural	toți	IT	-
34	SAIDI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	urban	toți	JT	108,65
35	SAIDI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	urban	toți	MT	250,34
36	SAIDI	b) întreruperi neplanificate cauzate de forța majoră	urban	toți	IT	-
37	SAIDI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	rural	toți	JT	25,20
38	SAIDI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	rural	toți	MT	52,04
39	SAIDI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	rural	toți	IT	1,42
40	SAIDI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	urban	toți	JT	8,05
41	SAIDI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	urban	toți	MT	36,24
42	SAIDI	c) întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*	urban	toți	IT	2,24
43	SAIDI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit b) și c)	rural	toți	JT	493,48
44	SAIDI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c)	rural	toți	MT	410,00
45	SAIDI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c)	rural	toți	IT	10,36
46	SAIDI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c)	urban	toți	JT	119,03
47	SAIDI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c)	urban	toți	MT	142,53
48	SAIDI	d) întreruperi neplanificate, exclusiv întreruperile de la lit. b) și c)	urban	toți	IT	12,42
49	MAIFI	toate cauzele	rural	toți	IT	-
50	MAIFI	toate cauzele	rural	toți	MT	13,19
51	MAIFI	toate cauzele	rural	toți	JT	19,89
52	MAIFI	toate cauzele	urban	toți	IT	-
53	MAIFI	toate cauzele	urban	toți	MT	5,52
54	MAIFI	toate cauzele	urban	toți	JT	5,15
55	ENS	toate cauzele	cumulat	cumulat	IT	669,53
56	AIT	toate cauzele	cumulat	cumulat	IT	80,68
57	Număr de utilizatori deservți	N/A	rural	toți	JT	332.664
58	Număr de utilizatori deservți	N/A	rural	toți	MT	960
59	Număr de utilizatori deservți	N/A	rural	toți	IT	13
60	Număr de utilizatori deservți	N/A	urban	toți	JT	554.882
61	Număr de utilizatori deservți	N/A	urban	toți	MT	932
62	Număr de utilizatori deservți	N/A	urban	toți	IT	19

\* Pentru aceste calcule, în noțiunea de utilizator se includ locurile de consum și/sau de producere, precum și OD racordăți.

inclusiv Forta Majora  
inclusiv Forta Majora

Nr. crt.	Indicatori de performanță	Tensiunea la care se produce întreruperea (originea întreruperii)	Valoare realizată lunar/anual												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Annual
1	Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul urban	JT	30	83	77	41	41	34	32	16	4	13	32	28	431
		MT	14	31	43	35	28	31	35	32	21	27	59	54	410
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul urban	JT	2403	1667	1777	1623	1728	2036	2016	1598	1666	1954	1887	2062	22417
		MT	107	74	110	106	174	222	209	153	170	134	91	96	1646
		IT	0	2	0	4	0	7	1	3	4	4	0	1	26
3	Numărul de întreruperi scurte în mediul urban	JT	6	7	3	2	6	13	8	15	18	17	13	9	117
		MT	66	53	90	138	145	274	289	215	248	170	103	93	1884
		IT	1	0	1	1	2	2	0	1	0	1	1	1	11
4	Numărul de întreruperi lungi planificate în mediul rural	JT	34	90	90	36	32	21	30	30	9	25	44	30	471
		MT	38	62	90	56	102	122	114	113	63	121	120	89	1090
		IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Numărul de întreruperi lungi neplanificate în mediul rural	JT	2429	1611	2052	1873	2109	3247	3429	2390	2258	2644	2053	2515	28610
		MT	107	118	159	123	138	315	298	253	239	194	119	183	2246
		IT	0	1	0	2	1	8	3	5	3	4	0	4	31
6	Numărul de întreruperi scurte în mediul rural	JT	4	2	5	3	2	8	7	8	30	10	12	3	94
		MT	72	95	126	161	223	532	484	331	377	305	171	187	3064
		IT	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	8

Nr	Indicator	Tip utilizator*	Nivelul de tensiune	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total an
1	Numărul de cereri de racordare la rețea	toți	toate	3.664	4.013	3.776	3.560	15.013
2	Timpul mediu** de emiterie a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin studiu de soluție (zile)	toți	toate	6,59	6,38	5,00	4,00	5,49
3	Timpul mediu** de emiterie a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluția de racordare a fost stabilită prin fișă de soluție (zile)	toți	toate	19,16	23,12	25,78	28,55	24,15
4	Timpul mediu** de emiterie a certificatelor de racordare	toți	toate	2,38	3,11	2,95	2,17	2,62
5	Numărul de cereri de racordare nesoluționate prin emiteria unui aviz tehnic de racordare (ATR)	toți	toate	36	66	62	75	239
6	Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare	toți	toate	97	21	643	1127	1888
7	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	JT	2.434	2.629	4.230	2.730	12.023
8	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	MT	19	21	36	17	93
9	Numărul de cereri de contracte de racordare	toți	IT	0	0	1	0	1
10	Numărul de cereri de contracte de racordare	clienți casnici	toate	1.923	2.000	3.139	1.901	8.963
11	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	JT	2.421	2.623	4.202	2.647	11.893
12	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	MT	16	19	36	17	88
13	Numărul de contracte de racordare încheiate	toți	IT	0	0	1	0	1
14	Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare (zile)	toți	toate	1,98	2,25	3,34	2,12	2,42
15	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toți	JT	0	0	62	106	168
16	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toți	MT	0	1	1	2	4
17	Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluționate	toți	IT	0	0	0	0	0
18	Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin Regulamentul de racordare	toți	toate	91	113	378	110	692
19	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toți	JT	97,70	107,00	119,64	110,88	109,59

20	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toți	MT	164,14	470,67	419,00	196,33	289,07
21	Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentației complete, fără studiu de soluție, până la punerea sub tensiune a instalației de utilizare (zile)	toți	IT	-	-	-	-	-
22	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toți	JT	1.714	2.764	2.612	2.107	2.305
23	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toți	MT	26.610	77.590	144.530	69.560	76.790
24	Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluție + tarif de racordare) (lei)	toți	IT	-	-	-	-	-
25	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	JT	3.944	3.581	6.595	6.396	20.516
26	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	MT	228	149	116	118	611
27	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție***	toți	IT	2	5	3	3	13
28	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	JT	15,34	6,47	2,68	7,39	7,24
29	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	MT	12,19	5,95	3,89	15,49	9,73
30	Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuție*** (zile)	toți	IT	13,50	7,00	1,00	1,00	5,23
31	Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuție *** la care nu s-a răspuns în termenul stabilit în prezentul standard	toți	toate	963	89	14	906	1.972
32	Numarul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR	toți	JT	42	41	54	95	232
33	Numarul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR	toți	MT	0	1	0	2	3
34	Numarul de reclamații referitoare la racordare/ contestații ATR	toți	IT	0	0	0	0	0
35	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile)	toți	JT	11,43	11,00	20,04	19,79	16,78
36	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile)	toți	MT	-	7,00	-	30,00	12,33
37	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la racordare/contestații ATR (zile)	toți	IT	-	-	-	-	-
38	Numărul de reclamații referitoare la racordare/contestații ATR la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin reglementările în vigoare	toți	toate	0	0	0	0	0
39	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toți	JT	114	65	104	117	400

40	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toți	MT	1	1	4	2	8
41	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune	toți	IT	0	0	0	0	0
42	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toți	JT	11,12	15,49	14,56	15,73	14,07
43	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toți	MT	15,00	4,00	19,25	10,00	14,50
44	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)	toți	IT	-	-	-	-	-
45	Numărul de reclamații primite referitoare la calitatea curbei de tensiune la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în prezentul standard	toți	toate	1	0	0	1	2
46	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toți	JT	7	1	4	22	34
47	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toți	MT	-	-	-	-	-
48	Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva	toți	IT	-	-	-	-	-
49	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toți	JT	1.226	1.248	329	398	3.201
50	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toți	MT	11	12	6	19	48
51	Numărul de utilizatori deconectați pentru neplată	toți	IT	0	0	0	0	0
52	Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	JT	0,82	0,88	2,05	1,60	1,13
53	Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	MT	0,71	0,75	0,50	0,93	0,79
54	Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății (zile)	toți	IT	-	-	-	-	-
55	Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	JT	1.884	2.290	4.016	3.796	11.986
56	Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	MT	21	39	68	56	184
57	Numărul de cereri/sesizări/reclamații, sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard	toți	IT	0	2	0	1	3
58	Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	JT	15,35	15,91	18,47	19,92	17,95
59	Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	MT	9,81	10,62	15,76	17,54	14,53

60	Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/reclamațiile, sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)	toți	IT	-	10,00	-	8,00	9,33
61	Numărul reclamațiilor scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva	toți	toate	7	5	85	276	373
62	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	JT	444	385	358	588	1.775
63	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	MT	6	12	12	24	54
64	Numărul de reclamații referitoare la datele măsurate	toți	IT	0	1	0	0	1
65	Timpul mediu** de răspuns la reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	JT	11,42	9,65	10,63	9,58	10,27
66	Timpul mediu** de răspuns a reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	MT	11,17	7,92	10,33	10,38	9,91
67	Timpul mediu** de răspuns a reclamațiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)	toți	IT	-	2,00	-	-	2,00
68	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit odată la 6 luni	toți	JT	10.195	9.616	11.019	10.521	10.338
69	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar	toți	MT	83	85	112	129	102
70	Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar	mari consumatori	IT	0	0	0	0	0
71	Număr total de apeluri telefonice	toți	toate	86.876	147.884	256.497	124.959	616.216
72	Număr total de apeluri telefonice nepreluat	toți	toate	6.307	15.184	31.193	4.341	57.025
73	Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a răspuns în 60 secunde	toți	toate	6.723	11.851	33.999	5.880	58.453
74	Timpul mediu de răspuns la apelurile telefonice (secunde)	toți	toate	54	107	162	35	102
75	Numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamațiilor scrise la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în standard	toți	toate	5	3	17	44	69

\* În noțiunea de "tip utilizator" se includ locurile de consum și/sau de producere, precum și OD racordați.

\*\* Valoarea medie reprezintă media aritmetică.

\*\*\* Contracte noi, schimbarea soluției de racordare, schimbarea furnizorului, etc

Data intreruperii	Nivelul de tensiune la care s-a produs intreruperea	Tipul intreruperii (planificata/neplanificata)	Numarul total de utilizatori afectati de intrerupere*	Numarul total de utilizatori pentru care restabilirea alimentarii cu en. el. s-a realizat cu depasirea duratei prevazute in standard	Cauza nerespectarii indicatorului de performanta	Numarul total de compensatii platite **	Valoarea totala a compensatiilor platite
08/01/2017	JT	neplanificata	11	11	durata>8h		
19/01/2017	JT	planificata	133	133	dep.preaviz	16	720
22/01/2017	MT	neplanificata	2186	1	durata>18h	1	200
01/02/2017	MT	planificata	448	1	dep.preaviz		
11/02/2017	JT	neplanificata	1	1	durata>8h		
02/03/2017	MT	planificata	538	1	depas.nr.		
17/03/2017	MT	neplanificata	11	1	durata>18h	1	200
21/03/2017	MT	planificata	833	1	dep.preaviz		
22/03/2017	MT	planificata	1	1	durata>8h	1	200
23/03/2017	MT	planificata	705	1	durata>8h si dep.preaviz		
28/03/2017	MT	planificata	310	2	dep.preaviz	1	200
30/03/2017	MT	planificata	141	1	dep.preaviz		
31/03/2017	MT	planificata	69	1	dep.preaviz		
10/04/2017	MT	neplanificata	4567	1	durata>18h		
12/04/2017	MT	planificata	1	1	dep.preaviz	1	200
23/04/2017	MT	neplanificata	346	1	durata>8h		
26/04/2017	MT	planificata	172	1	dep.preaviz	1	200
27/04/2017	MT	planificata	225	11	dep.preaviz		
28/04/2017	MT	planificata	944	14	durata>8h	3	600
04/05/2017	MT	planificata	705	1	depas.nr.		
09/05/2017	JT	neplanificata	4	4	durata>8h		
10/05/2017	MT	planificata	1	1	durata>8h	1	200
10/05/2017	MT	planificata	480	1	durata>8h	1	200
11/05/2017	MT	neplanificata	4567	1	durata>18h		
16/05/2017	MT	planificata	1	1	dep.preaviz		
18/05/2017	MT	planificata	92	1	durata>8h	1	200
18/05/2017	MT	planificata	1088	3	durata>8h		
24/05/2017	MT	planificata	244	1	depas.nr.		
06/06/2017	MT	planificata	139	1	durata>8h		
09/06/2017	MT	planificata	558	1	dep.preaviz	1	200
11/06/2017	MT	neplanificata	4426	1	durata>18h		
17/06/2017	MT	planificata	1	1	durata>8h	1	200
22/06/2017	MT	planificata	2	2	dep.preaviz		
25/06/2017	MT	neplanificata	541	71	durata>18h		
26/06/2017	MT	planificata	456	1	dep.preaviz	1	200
27/06/2017	MT	planificata	450	1	dep.preaviz	1	200
29/06/2017	MT	neplanificata	800	1	durata>8h		
04/07/2017	MT	planificata	844	2	dep.preaviz	1	200
05/07/2017	MT	planificata	559	1	depas.nr.		
06/07/2017	MT	planificata	2	1	dep.preaviz		
06/07/2017	MT	planificata	244	3	dep.preaviz	1	200
10/07/2017	MT	planificata	24	1	dep.preaviz		
14/07/2017	MT	planificata	435	2	dep.preaviz		
14/07/2017	MT	planificata	1442	4	durata>8h	1	300
18/07/2017	MT	planificata	22	1	durata>8h		
18/07/2017	MT	planificata	3063	127	dep.preaviz	2	345
19/07/2017	MT	planificata	132	1	dep.preaviz	1	200
23/07/2017	MT	neplanificata	1371	3	durata>8h	2	400
24/07/2017	MT	planificata	723	1	dep.preaviz	1	200
28/07/2017	MT	neplanificata	1715	1	durata>8h		
29/07/2017	JT	neplanificata	13	13	durata>18h		
31/07/2017	MT	planificata	149	1	dep.preaviz		
01/08/2017	MT	planificata	689	281	durata>8h	2	400
01/08/2017	MT	planificata	1309	1	durata>8h		
04/08/2017	MT	planificata	2202	1	dep.preaviz		
15/08/2017	MT	neplanificata	1903	1	durata>8h	1	300
18/08/2017	MT	planificata	619	1	dep.preaviz		
19/08/2017	MT	planificata	1	1	durata>8h		
19/08/2017	MT	planificata	131	1	durata>8h	1	200
22/08/2017	MT	neplanificata	1553	2	durata>8h		
24/08/2017	MT	planificata	31	2	dep.preaviz	2	400
24/08/2017	MT	planificata	261	1	dep.preaviz	1	200



25/08/2017	MT	planificata	674	2	durata>8h	1	200
29/08/2017	MT	planificata	1109	4	dep.preaviz	3	600
29/08/2017	JT	planificata	42	42	durata>8h		
31/08/2017	MT	planificata	1	1	dep.preaviz	1	200
31/08/2017	MT	planificata	92	1	durata>8h		
31/08/2017	MT	planificata	1	1	dep.preaviz		
01/09/2017	MT	planificata	2619	570	durata>8h	2	400
02/09/2017	MT	neplanificata	267	1	durata>18h		
05/09/2017	MT	neplanificata	1	1	durata>8h		
06/09/2017	MT	planificata	103	2	dep.preaviz	2	400
09/09/2017	MT	planificata	19	2	depas.nr.	2	400
11/09/2017	MT	planificata	1	1	dep.preaviz		
17/09/2017	MT	neplanificata	1133	58	durata>72h	6	1045
17/09/2017	MT	neplanificata	2284	2	durata>72h		
17/09/2017	MT	neplanificata	954	1	durata>48h	1	200
17/09/2017	MT	neplanificata	1885	2	durata>72h		
17/09/2017	MT	neplanificata	929	1	durata>72h		
17/09/2017	MT	neplanificata	18	4	durata>72h		
17/09/2017	MT	neplanificata	1049	2	durata>72h		
17/09/2017	MT	neplanificata	990	3	durata>72h		
17/09/2017	MT	neplanificata	807	1	durata>72h		
17/09/2017	MT	neplanificata	1128	1	durata>48h	1	200
17/09/2017	MT	neplanificata	2755	9	durata>72h		
17/09/2017	MT	neplanificata	1119	1	durata>72h		
17/09/2017	MT	neplanificata	3823	1	durata>48h	1	200
17/09/2017	MT	neplanificata	12	4	durata>72h		
17/09/2017	MT	neplanificata	2904	1	durata>48h		
17/09/2017	MT	neplanificata	733	1	durata>72h		
17/09/2017	MT	neplanificata	1553	1	durata>72h		
18/09/2017	MT	neplanificata	1093	2	durata>18h		
19/09/2017	MT	planificata	6	1	durata>8h		
20/09/2017	JT	neplanificata	22	22	durata>18h		
21/09/2017	MT	planificata	131	1	durata>8h	1	200
22/09/2017	MT	planificata	540	62	durata>8h		
24/09/2017	MT	planificata	1	1	durata>8h		
27/09/2017	MT	neplanificata	1	1	durata>8h		
28/09/2017	MT	planificata	12	2	dep.preaviz	1	200
02/10/2017	MT	planificata	202	175	durata>8h		
04/10/2017	MT	planificata	1093	7	durata>8h	2	400
05/10/2017	MT	planificata	798	117	dep.preaviz		
10/10/2017	MT	planificata	3	3	dep.preaviz		
10/10/2017	MT	planificata	613	2	durata>8h		
11/10/2017	MT	planificata	1859	1	depas.nr.	1	200
17/10/2017	MT	planificata	18	4	durata>8h	1	200
17/10/2017	MT	planificata	283	269	durata>8h		
18/10/2017	MT	planificata	149	1	durata>8h		
19/10/2017	MT	planificata	4	2	dep.preaviz		
21/10/2017	MT	planificata	66	55	dep.preaviz		
21/10/2017	MT	planificata	1014	72	dep.preaviz		
22/10/2017	MT	neplanificata	1310	1	durata>18h		
25/10/2017	MT	planificata	4	4	durata>8h	1	200
25/10/2017	MT	planificata	1	1	durata>8h		
25/10/2017	MT	planificata	1	1	durata>8h		
27/10/2017	JT	neplanificata	1	1	durata>18h		
29/10/2017	MT	neplanificata	4	3	durata>18h		
31/10/2017	MT	planificata	1602	1	dep.preaviz		
01/11/2017	MT	planificata	31	1	depas.nr.	1	300
02/11/2017	MT	planificata	10	1	dep.preaviz	1	200
06/11/2017	MT	planificata	302	1	dep.preaviz		
08/11/2017	MT	planificata	540	74	dep.preaviz		
13/11/2017	MT	planificata	3921	1	dep.preaviz		
14/11/2017	MT	planificata	271	1	durata>8h		
14/11/2017	MT	planificata	73	1	dep.preaviz		
17/11/2017	MT	planificata	460	1	depas.nr.		
27/11/2017	MT	planificata	2498	4	durata>8h		
27/11/2017	MT	planificata	1	1	dep.preaviz		
27/11/2017	MT	planificata	1	1	dep.preaviz		

04/12/2017	MT	planificata	287	27	dep.preaviz		
04/12/2017	MT	planificata	344	9	dep.preaviz		
04/12/2017	MT	neplanificata	1245	2	durata>8h		
05/12/2017	MT	planificata	8	1	durata>8h	1	200
06/12/2017	MT	neplanificata	430	6	durata>18h		
07/12/2017	MT	planificata	140	5	durata>8h		
07/12/2017	MT	planificata	92	43	durata>8h		
07/12/2017	MT	planificata	17	2	durata>8h		
08/12/2017	MT	planificata	2	1	durata>8h		
09/12/2017	MT	neplanificata	231	1	durata>8h		
09/12/2017	MT	planificata	1	1	durata>8h		
10/12/2017	MT	neplanificata	189	1	durata>18h		
11/12/2017	MT	planificata	114	1	dep.preaviz		
11/12/2017	MT	neplanificata	1505	1	durata>18h		
12/12/2017	MT	planificata	705	1	depas.nr.		
13/12/2017	MT	planificata	806	2	dep.preaviz		
15/12/2017	MT	planificata	315	1	dep.preaviz		
17/12/2017	MT	neplanificata	917	1	durata>18h		
18/12/2017	MT	planificata	613	48	durata>8h		
19/12/2017	MT	planificata	43	2	durata>8h		
20/12/2017	MT	planificata	969	2	dep.preaviz		
21/12/2017	MT	planificata	195	2	durata>8h		
25/12/2017	MT	neplanificata	2321	1	durata>8h		

\* Pentru o întrerupere la nivelul de IT se contabilizează toți utilizatorii afectați de aceasta (IT+MT+JT); pentru o întrerupere la nivelul de MT se iau în considerare toți utilizatorii afectați de aceasta (MT+JT).

**\*\* Compensatii platite clientilor in perioada 01.01.2017-31.12.2017 p entru situatii notificate in cursul anului 2017.**

Data acordării compensației [zzllaa]	Valoarea compensației acordate [lei]	Tip utilizator <sup>1</sup> (se va preciza si nivelul de tensiune al RED la care este/urmează să fie racordat utilizatorul)	Zona de consum (urban/rural) U/R	Motivul acordării compensației: indicatorul de performanță/serviciul neindeplinit	Categoria indicatorilor de performanță neindepliniți <sup>2</sup>		
					continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor	calitatea tehnică a energiei electrice distribuite	calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice
04/01/2017	90	LCMT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
04/01/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
04/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
04/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
04/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
04/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
04/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
04/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
04/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
04/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
04/01/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
04/01/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
04/01/2017	30	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
10/01/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
10/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
10/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
10/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
10/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
10/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
10/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
10/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/01/2017	90	LCMT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
18/01/2017	90	LCMT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
19/01/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
19/01/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
19/01/2017	90	LCMT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
19/01/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
19/01/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓

19/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
19/01/2017	40	LCJT	RURAL	Răspuns la cererile /sesizările/reclamațiile, sau solicitările referitoare la alte cauze decât cele prevăzute explicit în prezentul standard			✓
19/01/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
19/01/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
19/01/2017	130	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
19/01/2017	130	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
19/01/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
19/01/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
26/01/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
26/01/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
26/01/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
26/01/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
26/01/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
26/01/2017	90	LCMT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
26/01/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
26/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/01/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
26/01/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓

26/01/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
26/01/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
26/01/2017	130	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
31/01/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
06/02/2017	90	LCMT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
06/02/2017	90	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
08/02/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
09/02/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
09/02/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
09/02/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
09/02/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
09/02/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
09/02/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
09/02/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	40	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
14/02/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
14/02/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea certificatelor de racordare			✓
14/02/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea certificatelor de racordare			✓
14/02/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
14/02/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
14/02/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
14/02/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/02/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/02/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/02/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/02/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/02/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/02/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/02/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
14/02/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
14/02/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
14/02/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓

14/02/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
15/02/2017	90	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
20/02/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
27/02/2017	90	LCMT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
03/03/2017	40	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
03/03/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
03/03/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
03/03/2017	90	LCMT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
03/03/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
03/03/2017	90	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
03/03/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
03/03/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
03/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/03/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
03/03/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
03/03/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
06/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
07/03/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
09/03/2017	40	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
09/03/2017	90	LCMT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
09/03/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
09/03/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
09/03/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
09/03/2017	90	LCMT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
09/03/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓





15/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
15/03/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/inlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate				✓
15/03/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/inlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate				✓
15/03/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
15/03/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
16/03/2017	90	LCMT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
16/03/2017	90	LCJT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de racordare				✓
22/03/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
22/03/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare				✓
22/03/2017	90	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare				✓
22/03/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului				✓
22/03/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului				✓
22/03/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului				✓
22/03/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului				✓
22/03/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului				✓
22/03/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului				✓
22/03/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului				✓
22/03/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului				✓
22/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
22/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
22/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
22/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
22/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
22/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
22/03/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/inlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate				✓
22/03/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/inlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate				✓
22/03/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/inlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate				✓



22/03/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
22/03/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
22/03/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
22/03/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
22/03/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
31/03/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
31/03/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
31/03/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
31/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
31/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
31/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
31/03/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
31/03/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
31/03/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
31/03/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
31/03/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
31/03/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
31/03/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
06/04/2017	90	LCMT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
06/04/2017	40	LCJT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
06/04/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
06/04/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
06/04/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
06/04/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
06/04/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
06/04/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
06/04/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
06/04/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/04/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/04/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/04/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/04/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/04/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/04/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
06/04/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓

06/04/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
06/04/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
06/04/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
06/04/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
06/04/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
10/04/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/04/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
12/04/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
12/04/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
12/04/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
12/04/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
12/04/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/04/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/04/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/04/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/04/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/04/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/04/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
12/04/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
19/04/2017	90	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
20/04/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
20/04/2017	90	LCJT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
20/04/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
20/04/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
20/04/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
20/04/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
20/04/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
20/04/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/04/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/04/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/04/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/04/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/04/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/04/2017	40	LCJT	RURAL	Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat			✓
20/04/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
20/04/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
20/04/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
20/04/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
20/04/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
25/04/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		



11/05/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
11/05/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/inlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
11/05/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/inlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
11/05/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
12/05/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
17/05/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
17/05/2017	90	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
17/05/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
17/05/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
17/05/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
17/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
17/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
17/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
17/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
17/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
17/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
17/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
17/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
17/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
17/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
17/05/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/inlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
17/05/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/inlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
17/05/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
18/05/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
18/05/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
18/05/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
24/05/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
24/05/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
24/05/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
24/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
24/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
24/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
24/05/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
24/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
24/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
24/05/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
24/05/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/inlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓







05/07/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/07/2017	90	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
05/07/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
11/07/2017	90	LCJT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
12/07/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
12/07/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
12/07/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
12/07/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
12/07/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
12/07/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
12/07/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/07/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/07/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/07/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/07/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/07/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/07/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
12/07/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
12/07/2017	195	LCMT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
12/07/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
19/07/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
21/07/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea certificatelor de racordare			✓
21/07/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
21/07/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
21/07/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
21/07/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
21/07/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
21/07/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
21/07/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
21/07/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
24/07/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
26/07/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
26/07/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
26/07/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
26/07/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
26/07/2017	130	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
26/07/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
01/08/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
02/08/2017	135	LCMT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
04/08/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
04/08/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
04/08/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓

04/08/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
04/08/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
04/08/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
04/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
04/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
04/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
04/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
04/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
04/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
04/08/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
07/08/2017	60	LCJT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de distribuție			✓
07/08/2017	60	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de distribuție			✓
07/08/2017	60	LCJT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de distribuție			✓
07/08/2017	60	LCJT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de distribuție			✓
07/08/2017	300	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
10/08/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
10/08/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
10/08/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
10/08/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
10/08/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
10/08/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
10/08/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
10/08/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
10/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
10/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
10/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
11/08/2017	130	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
16/08/2017	90	LCMT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
28/08/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
28/08/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
28/08/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
28/08/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
28/08/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
28/08/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
28/08/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
28/08/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
28/08/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
28/08/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
28/08/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
28/08/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
28/08/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
28/08/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
28/08/2017	195	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate			✓
28/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
28/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
28/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
28/08/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
28/08/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată			✓



01/09/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
01/09/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
01/09/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului				✓
01/09/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului				✓
01/09/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/09/2017	90	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății				✓
01/09/2017	130	LCJT	RURAL	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate				✓
01/09/2017	130	LCJT	URBAN	Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate				✓
01/09/2017	130	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓

01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
01/09/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
01/09/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
01/09/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
01/09/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
01/09/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
01/09/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
05/09/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
07/09/2017	135	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
07/09/2017	135	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
07/09/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
07/09/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
07/09/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
07/09/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
08/09/2017	300	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
11/09/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
11/09/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
11/09/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
13/09/2017	30	LCJT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
13/09/2017	30	LCJT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
13/09/2017	30	LCJT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
14/09/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
20/09/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
20/09/2017	90	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
22/09/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
22/09/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
22/09/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
22/09/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
22/09/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓













04/10/2017	130	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
04/10/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
04/10/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
04/10/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
04/10/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
04/10/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
05/10/2017	135	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
05/10/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
05/10/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului			✓
05/10/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
05/10/2017	300	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
09/10/2017	135	LCJT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
09/10/2017	90	LCJT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
09/10/2017	135	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
09/10/2017	135	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
09/10/2017	135	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
09/10/2017	135	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
09/10/2017	135	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
09/10/2017	135	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
09/10/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
24/10/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		



01/11/2017	60	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
01/11/2017	40	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
01/11/2017	135	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
01/11/2017	60	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
01/11/2017	135	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
01/11/2017	90	LCMT	RURAL	Emiterea certificatelor de racordare				✓
01/11/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului				✓
01/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/11/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/11/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/11/2017	135	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/11/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/11/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/11/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/11/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/11/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/11/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare				✓
01/11/2017	70	LCMT	URBAN	Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor				✓
01/11/2017	135	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății				✓
01/11/2017	195	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
01/11/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
01/11/2017	195	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
01/11/2017	130	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent				✓
01/11/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată		✓		
01/11/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată		✓		
01/11/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată		✓		
01/11/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată		✓		
02/11/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată		✓		
02/11/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată		✓		
02/11/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată		✓		
02/11/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată		✓		
02/11/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată		✓		
03/11/2017	40	LCPJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
03/11/2017	90	LCMT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
03/11/2017	135	LCMT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
03/11/2017	135	LCMT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare				✓
03/11/2017	90	LCMT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare				✓
03/11/2017	150	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului				✓
03/11/2017	150	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului				✓
03/11/2017	150	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului				✓
03/11/2017	150	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului				✓
03/11/2017	150	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului				✓
03/11/2017	150	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru bransament, execuția și recepția punerii în funcțiune a bransamentului				✓

03/11/2017	100	LCJT	RURAL	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
03/11/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
03/11/2017	60	LCJT	RURAL	Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor			✓
03/11/2017	60	LCJT	RURAL	Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor			✓
03/11/2017	60	LCJT	RURAL	Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor			✓
03/11/2017	60	LCJT	RURAL	Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor			✓
03/11/2017	60	LCJT	RURAL	Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor			✓
03/11/2017	60	LCJT	RURAL	Răspuns la solicitările scrise privind explicarea cauzei întreruperilor			✓
03/11/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
13/11/2017	90	LCJT	RURAL	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
13/11/2017	60	LCJT	URBAN	Emiterea avizului tehnic de racordare			✓
13/11/2017	90	LCMT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
13/11/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
13/11/2017	90	LCJT	URBAN	Emiterea certificatelor de racordare			✓
13/11/2017	135	LCJT	URBAN	Transmiterea ofertei de contract de racordare			✓
13/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
13/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
13/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
13/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
13/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
13/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
13/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
13/11/2017	135	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
13/11/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
13/11/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
13/11/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
13/11/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
13/11/2017	195	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
13/11/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
13/11/2017	130	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
13/11/2017	195	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
13/11/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
13/11/2017	45	LCJT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
13/11/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
13/11/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
14/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/11/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/11/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/11/2017	90	LCJT	RURAL	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓
14/11/2017	90	LCJT	URBAN	Termenul pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare			✓

































































































































08/12/2017	100	LCJT	URBAN	Proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru branșament, execuția și recepția punerii în funcțiune a branșamentului			✓
08/12/2017	40	LCJT	URBAN	Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat			✓
08/12/2017	70	LCJT	URBAN	Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat			✓
08/12/2017	40	LCJT	RURAL	Răspuns la reclamația scrisă privind datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat			✓
08/12/2017	130	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	90	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	130	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	90	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	90	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	195	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	90	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	90	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	90	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	90	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	90	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	135	LCJT	RURAL	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	90	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓
08/12/2017	90	LCJT	URBAN	Reconectarea la rețea, din momentul anunțării OD de către utilizator/furnizor de efectuarea plății			✓





08/12/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
08/12/2017	130	LCJT	RURAL	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
14/12/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
14/12/2017	130	LCJT	URBAN	Înlocuirea/reprogramarea contorului, la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuție încheiat direct cu OD, motivată de opțiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situația în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent			✓
14/12/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
14/12/2017	200	LCMT	RURAL	Restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată	✓		
27/12/2017	200	LCMT	URBAN	Restabilirea alimentării după o întrerupere planificată	✓		
29/12/2017	40	LCJT	RURAL	Transmiterea ofertei de contract de racordare			
<b>Numarul total de compensații plătite</b> (3)			2.840		88	0	2.752
<b>Valoarea totală a compensațiilor acordate [lei]</b> (4)			307.555		14.530	0	293.025





Incidente deosebite in RED gestiune E-Distributie Banat - anul 2017

Tabelul 6 h

Nr. crt.	Regiune	Statia de transformare	Echipamentul	Data / ora		Durata (min.)	Nr. clienti	Localitati	Cauza	Observatii
1	EDB	Caprisoara 110/20kV	Trafo 2 110/20kV	02.02.2017	23:25	8	6.454	partial Vulcan, partial Paroseni	Conturnare prin corp strain (animal-sobolan) in cel. L20kV PT 41	Au fost afectate CTI-faza R cel. 20kV Vulcan 2 si CTI faza T cel. 20kV PT 41. Remediat
2	EDB	Pecica 110/20kV	Cel-110 kV Trafo.-110/20 kV	24.02.2017	1:17	6	5.086	Pecica	MOP defect	Remediat
3	EDB	Gataia 110/20kV	LEA 110kV Deta	28.02.2017	7:49	10	8.825	Gataia, Maureni, Birda	control pe LEA 110kV Gataia – Deta; Arc amorsat in zona LEA110 stp.7-8 de catre un utilaj tert	Remediat
4	EDB	Deta 110/20kV	Tr.1-110/20kV	05.04.2017	3:42	5	8.825	Deta, Banloc, Livezile	DRV -20 kV defect	La ora 11:27 s-a inlocuit DRV-20 kV defect si s-a RSN Tr.1-110/20 kV
5	EDB	Calnic 110/10kV	LEA 110kV Resita	8.04.2017	13:54	15	35.653	Calnic	TC-110kV faza "R" strapuns la CT-110kV in St.Cilnic	Remediat
6	EDB	Caprisoara 110/20kV	Tr.1-110/20 kV	12.05.2017	15:25	5	6.454	partial Vulcan, partial Paroseni	cablu iesire statie defect pe L20 kV Carolina	Remediat
7	EDB	Ortisoara 110/20 kV	T2 110/20kV	08.06.2017	15:03	8	7.013	Ortisoara, Vinga, Masloc	Refuz declansare LEA20kV Vinga	
8	EDB	Victoria 110/20/10 kV	Trafo 3 110/10	20.06.2017	23:46	5	25.665	Timisoara	refuz declansare LES 10kV Cb.7	
9	EDB	CAPRISOARA 110/20 kV	Trafo 1 110/20 kV - declansat la ambele tensiuni prin protectie max. de curent rapida	25.07.2017	02:46	13	6.453	partial Vulcan, partial Paroseni	Izolatori conturanti in celula 20 kV CT	Remediat
10	EDB	CRISCIOR 110/20 kV	L 110 kV Varfuri - declansat prin protectie de distanta	25.07.2017	03:00	7	16.384	Sebis, partial Ineu	defect trecator	
11	EDB	POLTURA 110/20 kV	Trafo 2 110/20 kV - declansat prin protectie maximala de curent	26.07.2017	10:16	5	25.039	ARAD partial	Izolator sustinere Bara 20kV conturnat in zona cel. 20kV BC 1 - s-a inlocuit	S-a remediat
12	EDB	FRATELIA 110/20/10 KV	LES 20KV NR.4 – declansat prin protectie maximala de curent	28.07.2017	12:33	4	15.179	TMISOARA - zona Sagului	Cablu 20 kV iesire statie	Consumul aferent barei 1B 20kV din st. Muzicescu era preluat pe alte surse, L110kV care alimenteaza st. 110/20kV Muzicescu erau retrase din exploatare pentru lucrari de investitii. Cablu 20 kV iesire statie redat in expl. In data 28.07.2017 ora 21:27
						28	5.203			

13	EDB	CETATE 110/20/10 KV	LEA 110 kV Sacalaz a declansat prin functionarea protectiei tehnologice la scaderea presiunii in circuitul oleo-pneumatic	03.08.2017	10:39	14	18.550	TIMISOARA rezidential partial	Contactor defect in circuitul de alimentare motor pompa MOP	Statia 110/20/10 kv CETATE alimentata radial din 110 kv, LEA 110kv Timisoara retrasa din exploatare pentru montare OPGW si ADSS.
14	EDB	DUMBRAVITA 110/20/10 kv	TRAF0 2 110/20 KV - 25 MVA a declansat prin protectie de gaze	05.08.2017	2:54	57	23.313	TIMISOARA partial - Mall, zona centrala	Borna Faza R pierdere proprietati dielectrice	Remediat
15	EDB	I.U.R.T. LUGOJ 110/20 kv	LINIA 20kv LES 20 KV NR. 6 a declansat prin protectie maximala de curent temporizata	05.08.2017	02:25	33	5.597	LUGOJ partial – zona centrala, Cartier Micro 4	Cablu 20 kv intre T5084 - T5180	Remediat
16	EDB	SEBIS 110/20 kv	LEA 20 kv PRUNISOR - a declansat prin protectie homopolara de curent temporizata	06.08.2017	21:15	184	5.612	Prunisor, Craiva Sate, Sebis, Avram Iancu, Carand, Beliu, Cernei	Barza la baza stalpului Nr.81.	Remediat
17	EDB	CURTICI 110/20 KV	LEA 20KV ORAS CURTICI - a declansat prin protectie maximala de curent temporizata	07.08.2017	0:45	12	5.349	CURTICI partial si MACEA	Defect trecator	x
					01:09	224			Teaca cazuta pe consola cu PP la stalpul nr.18	Remediat
18	EDB	CARPINIS 110/20 KV	CL-20KV - declansat prin protectie maximala de curent temporizata	09.08.2017	18:15	6	6.359	Loc. Uivar, Biled, Iecea, Berecsau, Cenei, pompe desecari.	Asociat unui defect trecator pe LEA 20 kv Pompe Cenei, refuz declansare IO 20 kv din celula.	
19	EDB	CRISCIOR 110/20 KV	L110 Virfuri - Vascau - declansat prin protectie de distanta cuRAR(-) la ambele capete.	09.08.2017	18:33	55	16.417	SEBIS partial si INEU	Vegetatie pe LEA 110 kv	LEA 110 kv Virfuri - Vascau este in gestiune E-Distributie Banat si Electrica Transilvania Nord. S-a efectuat control.
20	EDB	ARMENIS 110/20 KV	LEA L110 kv CFR Poarta - a declansat prin protectie tehnologica	11.08.2017	14:08	132	24.076	Caransebes si zona adiacenta	-Defect MOP - LEA 110 kv CFR Caransebes. -Baterie de acumulator defecta in statia Balta Sarata	In timp de 20 minute au fost alimentati un nr. de 9250 clienti si in timp de 132 minute un nr. de 14,826 clienti.
21	EDB	BALTA SARATA 110/20/6KV	LINIA 20kv LEA 20KV CFR	12.08.2017	21:57	117	5.813	CARANSEBES - zona centru, iesire Balta Sarata si iesire Otelu Rosu	DEFECT TRECATOR	Defect neidentificat in conditii de COD PORTOCALIU - furtuna cu descarcari electrice si vant puternic
22	EDB	TEBA 110/20 KV	TRAF0 2 110/20 KV - a declansat prin protectie maximala de curent	16.08.2017	09:08	13	10.666	Municipiul Arad partial	- Cutii terminale - Cablu strapuns la celula 20 kv TRAF0 2	Cientii au fost preluati din alte surse

23	EDB	MOLDOVA NOUA 110/20 KV si PONOR 110/20KV	Bare 110 kv din statile afectate	21.08.2017	10:16	4	7.646	Moldova Noua , Oravita	refuz declansare IO LEA 110kV PONOR in St. MOLDOVA NOUA	S-a conectat LEA 110 kv ORAVITA circ.2 in St. MOLDOVA NOUA, a ramas in functiune si s-au alimentat integral consumatorii
24	EDB	14 statii 110/MT: CALNIC, MOCIUR, CALNICEL, FURNALE, OXIGEN, ICMR, CIUDANOVITA, ANINA, PONOR, ORAVITA, MOLDOVA NOUA, BOCSA, GATAIA, DETA	Bare 110 kv din statile afectate	21.08.2017	13:58	85	100.892	Resita, Oravita, Moldova Noua, Anina, Bocsa, Gataia si Deta	<b>Copac taiat</b> cazut pe LEA 110 kv dublu circuit Resita - CFR Caransebes si Resita laz -Refuz declansare IO 110 kv CFR Caransebes in statia Resita si declansare AT 220/110kV Resita.	In 17 minute au fost alimentati 15.528 clienti, in 28 minute -11.097 clienti, in 60 minute - 61.788, iar restul de 12.479 clienti in 85 minute.
25	EDB	PINCOTA 110/20KV	LEA 20 KV SICULA - a declansat prin protectie homopolara de curent temporizata	03.09.2017	11:48	50	6.155	Ineu, Pancota, Seleus, Cermei si Sicula	Pasare la stalpul 189	In 12 minute au fost alimentati 5600 clienti si restul de 555 clienti, in 50 minute.
26	EDB	LUGOJ 110/20 KV	LEA 110 KV LUGOJ - FAGET - a declansat prin protectie de distanta	05.09.2017	11:07	125	14.976	Faget, Margina, Romanesti, Cosava, Curtea, Farasesti, Poieni, Manastur, Povergina, Rachita, Cladova, Nevrincea, Bathausen	vegetatie in retea	in timp de 14 minute au fost alimentati 7.407 clienti si restul clientilor fiind alimentat treptat
27	EDB	I.U.R.T. LUGOJ	LES 20 KV NR. 6 - a declansat prin protectie homopolara de curent temporizata	13.09.2017	09:28	41	7.271	LUGOJ rezidential	LES 20 kv defect intre P 5033 - P 5084	In timp de 12 min. au fost alimentati 4,899 clienti, iar restul in 41 min. Reparat cablu 20 kv si revenit la schema normala, la ora 19:47
28	EDB	DUMBRAVITA 110/20/10 KV	LES 20 KV NR.4 - a declansat prin protectie homopolara de curent temporizata	20.09.2017	21:41	114	5.456	Timisoara - cartier rezidential	Cablu 20 kv defect intre T 31748 - T 41751	In timp de 9 min. au fost alimentati 2.655 clienti, in 23 minute s-au alimentat 1.100 clienti, iar restul in 114 minute. Remediat.
29	EDB	BRAD 110/20 KV	TRAFO 1 110/20 KV - a declansat prin protectie maximala de curent	27.09.2017	11:48	4	13.108	Brad, Tebea, Bulzesti, Obarsia, Lucoi, Calamaresti, Dumbrava	Pasare - pod bare exterior 20 kv	x
30	EDB	FREIDORF 110/20 KV	LEA 20 KV UTVIN - a declansat prin protectie homopolara de curent temporizata	27.09.2017	16:27	108	5.270	Utvin, Sanmihaiul roman, Sanmihaiul sarbesc, Libling, Foeni, Ivanda, Padureni,Otelec	Pasare pe DRV, la PT 2632	Pe LEA 20 kv Utvin din Statia 110/20kV Freidor era preluat si consumul LEA 20 kv Ivanda si Foeni din Statia 110/20kV Giulvaz din motivul indisponibilitatii LEA 110 kv Timisoara-Giulvaz (de la furtuna din 17.09.2017)

31	EDB	SEBIS 110/20KV	LEA 20KV PRUNISOR - a declansat prin protectie homopolara de curent temporizata	30.09.2017	8:13	118	5.612	Prunisor, Craiva Sate, Sebis, Avram Iancu, Carand, Beliu, Cernei, Hasmas, Archis	Vegetatie in retea - creanga la stalpul 463	In timp de 3 minute au fost alimentati 860 clienti, in 10 minute un nr. de 4.527 clienti, iar restul de 225 clienti au fost alimentati in 118 minute.
32	EDB	DEVA CFR 110/20KV	LEA 20KV PA4 DACIA (CMU) - a declansat prin protectie homopolara de curent temporizata	09.10.2017	4:49	67	7.312	DEVA - partial	Cablu 20 kV intre PT 29 PT 144	In timp de 3 minute au fost alimentati un nr. de 6578 de clienti, restul clientilor urmand a fi alimentati in 67 min. Remediat.
33	EDB	STATIA DEVA CFR 110/20/27,5 KV	CT 110 kV - a declansat prin protectie de distanta, demaraje R,S,T,O - L110 kV Orastie in st. Sibot; - L110 kV Calan in st. Hasdat; - L110 kV Deva CFR in st. Decebal; - L110 kV Simeria in st. Calan; - L110 kV Paulis in st. Mintia;	25.10.2017	16:15	14	37.382	Deva partial, Orastie rezidential si localitatiile adiacente, Simeria rezidential si localitatiile adiacente, Calan rezidential si localitatiile adiacente,		In data de 25/10/2017 au fost programate lucrari de inlocuire izolatori cu cape/flanse fisurate la SB1 110kV cel. Simeria din st. Deva CFR si in timpul manevrelor de revenire la schema normala cu trafo 1 110/20 kV, a declansat CT 110 kV prin protectie de distanta. In timp de 8 minute au fost alimentati un nr. de 8.641 clienti MT+JT, reprezentand clientii aferenti st. 110/20kV Simeria, iar restul clientilor in timp de 14 minute.
34	EDB	FRATELIA 110/20/10 KV	LES 20KV NR.3 - a declansat prin protectie maximala de curent rapida	26.10.2017	12:33	73	15.256	TIMISOARA - zona rezidentiala	Cablu 20kV defect intre T51735 - T31731	Din LES 20 kV nr. 3 Fratelia au fost alimentate barele 20 kV din statia 110/20 kV Musicescu, datorita retragerii din exploatare accidentale a trafo 110/20 kV intre orele 11:00-13:40 pentru remediere contacte slabe in circuitul BTN+RTN. In timp de 1 minut au fost alimentati 10.116 clienti, in 8 minute, 2.796 clienti, in 25 minute, 1.989 clienti si restul de 355 clienti, in 73 minute. Remediat.
35	EDB	FRATELIA 110/20/10 KV	LES 20KV NR.4 - a declansat prin protectie homopolara de curent temporizata	26.10.2017	09:03	56	5.213	TMISOARA - cartier Sagului	Cablu 20kV defect intre T31752 - T21736	In timp de 6 minute au fost alimentati 3.461 clienti, in 52 minute, 1.180 clienti si restul de 572 clienti, in 56 minute. S-a remediat



36	EDB	CHISINEU CRIS 110/20KV	LEA 20KV FRUNZIS - a declansat prin protectie maximala de curent temporizata	13.11.2017	17:31	288	9.169	Ineu, Misca, Chisineu-Cris, Apateu, Sintea Mare, Sepreus, Craiva	IMS / 10210 - separator telecomandat de bucla defect	Se functiona cu abatere de la schema normala, LEA 20 kV Frunzis alimenta partial LEA 20 kV Sicula. In timp de 5 minute au fost alimentati 3416 clienti, in 97 minute, 1518 clienti si restul clientilor in 288 minute.
37	EDB	Victoria 110/20/10 kV	Tr.3-110/10 kV	25.11.2017	12:15	5	12.262	Timisoara	refuz declansare IO 10 kV LES nr.14 prin PH+ PMR datorita blocarii rulmentului de la dispozitivul de tip MR	Remediat
38	EDB	DUMBRAVITA 110/20/10kV	LES 20kV NR.3	25.11.2017	23:14	40	5.283	Timisoara	Cablu 20kV defect T51738-T21795	Remediat
39	EDB	BRAD 110/20 KV	L110 Paulis – Brad a declansat prin protectie de distanta	04.12.2017	21:49	22	MT/JT 19/11508	BRAD, Tebea, Obarsia, Luncoiu, Bulzesti, Cazanesti, Vata, Brad residential, Mesteacan, Dumbrava de Sus	Izolator rupt la stalpul 88 (intindere simpla), faza S, conductorul cazut la pamant.	LEA 110 kV Brad - Gura Rosie indisponibila in stare rece (104 stalpi gestiune E-Distributie Banat, 70 stalpi gestiune Electrica Transilvania Sud) - se efectueaza control . Precizam ca in zona LEA 110 kV Mintia-Brad, LEA 110 kV Mintia- Paulis respectiv LEA 110 kV Mintia-Baita-Certej, se lucreaza la tronsonul de autostrada Deva-Lugoj, lucru ce a impus sectionarea liniilor si realizarea de sunturi, functionand cu abatere de la schema normala: -L110 kV Mintia-Brad, L110kV Mintia-Paulis, a devenit L110 kV Paulis-Brad; -L110 kV Mintia-Baita, L110kV Mintia-Certej, a devinit L110 kV Baita-Certej.
40	EDB	PANCOTA 110/20 KV	TRAFU 110/20 KV - a declansat prin protectie maximala de curent	05.12.2017	11:30	19	MT / JT 25/19054	Ineu, Pancota, Seleus, Cermei si Sicula, Ineu, Siria, Covasant, Gurba, Bocsig	Cauza primara: izolator + conductor rupt 20 kV la stalpul 95 pe LEA 20 kV TV Siria 2, asociat cu refuz declansare IO aferent celula L 20 kV TV Siria.	Remediat izolator + conductor rupt. Efectuat revizie celula si identificat (celula este retrasa din exploatare in s.l.p. in statie si Separator Cap Cablu deschis. Refuz conectare prin TLC IO 20 kV aferent trafo 110/20 kV - cauza: Bobina de anclansare arsa la IO 20kV Trafo. S-a inlocuit.
41	EDB	SEBIS 110/20KV	LEA 20KV PRUNISOR - a declansat prin protectie homopolara de curent temporizata	06.12.2017	16:55	105	MT/JT 7/5605	Prunisor, Craiva Sate, Sebis, Avram Iancu, Carand, Beliu, Cermei, Hasmas, Archis	Pasare la stalpul 187/57/58/6	In timp de 4 minute au fost alimentati 2759, iar restul clientilor in 105 minute.

42	EDB	ORTISOARA 110/20 KV	B1+B2 - 110 kV	27.12.2017	23:35	9	36 MT / 7298 JT	Ortisoara, Masloc, Satchinez	In cel. LEA 110 kV Fantanele separator bara 1 110 kV cu izolator faza R rupt	Remediat.
----	-----	---------------------	----------------	------------	-------	---	-----------------	------------------------------	---	-----------

Incidente deosebite produse in statiile din gestiunea Transelectrica

Tabelul 6 h

Nr. crt.	Regiune	Statia de transformare	Echipamentul	Data / ora		Durata (min.)	Nr. clienti	Localitati	Cauza	Observatii
1	EDB	defect in reseaua de transport 220kV (urmata de declansarea AT220/110 din St. Paroseni ,Baru Mare, Hasdat)	lipsa tensiune bare 110kV in statiile EDB: Aninoasa ;Arena Lupeni; Caprisoara; CFR Petrosani; Carnesti (Bara1A); Livezeni; Lonea; Lupeni S; Petrila; Petrosani S; Uricani; Vulcan; Retezat	05.03.2017	18:39	11	59.347	<b>Aninoasa, Lupeni, Caprisoara, Livezeni, Petrosani, Uricani, Vulcan</b>	defect in reseaua de transport 220kV	
2	EDB	Statia 400/220/110 kV ARAD - gestiune Sucursala Transport TIMISOARA	Sistem bare 2 110 kV a ramas fara tensiune prin functionare protectiei diferentiale de bare 110 kV, in timpul manevrei programate de revenire de pe bara de transfer 110 kV, pe celula proprie, cu LEA 110 kV Pancota.	02.10.2017	13:10	16	38.784	ARAD - partial, PANCOTA, LIPOVA, ILIA, INEU - partial	Lucrat protectia diferentiala bare 2 - 110 kV.	In statia 400/220/110 kV ARAD - lucrare programata, revizie tehnica celula LEA 110 kV Pancota, cu preluarea liniei LEA 110 kV pe BTF 110 kV. Comanda nemijlocita la manevre pe barele 110 kV din statiile Sucursalei Transport Timisoara este atribuita la DET Timisoara.
3	EDB	STATIA TIMISOARA 220/110 KV (gestiune ST Timisoara)	LEA 110 KV Buzias cu derivatia Giulvaz	30.10.2017	10:27	46	<b>64.142</b>	Buzias, Giulvaz, Lugoj, Faget, Nadrag	Declansare tehnologica intempestiva a LEA 110 kV Buzias cu derivatia Giulvaz la pierderea presiunii dispozitivului MOP datorita blocarii releului din circuitul de comanda pompa MOP. Cauza: ST Timisoara	In data de 30,10,2017, pe axa 110 kV Timisoara laz se functiona cu abatere de la schema normala. LEA 110 kV laz- Nadrag retrasa din exploatare in SSV pentru lucrari programate de inlocuire izolatori cu capete/flanse fisurate la celula LEA 110 kV laz in statia Nadrag. - La ora 10:59 alimentat 1234 de clienti - Statia Nadrag; - La ora 11:02 alimentat 45293 de clienti - Statiile Lugoj, Faget, lurt Lugoj, CFR Lugoj; - La ora 11:07 alimentat 9582 de clienti - Statia Buzias; - La ora 11:13 alimentat 8033 de clienti - statia Giulvaz.