

DOCUMENTELE CARE COMPUN DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE	
Declaratia executantului, prin care se confirma: respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executarii acesteia, inclusiv a prevederilor Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2.741/2011 si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune.	X
Procesele-verbale care confirma receptia la terminarea lucrarilor, cu rezultate corespunzatoare.	X
Documente care confirma efectuarea verificarilor/ probelor/ incercarilor/ testelor conform normelor in vigoare.	X
Schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si a reglajelor acestora;	X (dupa caz)
Schema de racordare la reseaua de utilizare a surselor proprii, avizata de operatorul de retea, daca exista surse proprii.	X (dupa caz)

Nota: In situatia unei instalatii de utilizare complexe, operatorul de retea are dreptul sa solicite expertize tehnice, caz în care documentatia tehnica va cuprinde si rapoartele de expertiza aferente.

La cererea motivata a operatorului de retea, utilizatorul are obligatia de a comanda expertiza mentionata mai sus si de a suporta costul acesteia. Daca raportul de expertiza atesta faptul ca instalatia de utilizare era corespunzatoare sau daca expertiza ceruta este suplimentara verificarilor prevazute de norme in vigoare, costul expertizei se suporta de catre operatorul de retea.